



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Nadodrzańska 24
NIP:926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE
ODRZAŃSKIM

NS-HK-530-II-20-13/2018

Krosno Odrzańskie, dnia 15 lutego 2018r.

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4, § 21 ust. 1 pkt 3 pkt 1, ust. 3, 5 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LBŚ-179/2018 i nr OL-LMiP-79/2018 (otrzymanymi w dniu 8 lutego 2018 r.), próbki wody pobranej w dniu 30 stycznia 2018 r. w ramach parametrów z grupy A oraz manganu z wodociągu publicznego wiejskiego Brzeźnica – Dąbie, administrowanego przez Gminę Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Analiza próbki wody pobranej w dniu 30 stycznia 2018 r., zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr HK/8/18 z wodociągu publicznego wiejskiego Brzeźnica – Dąbie, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy wykazała, że woda w badanym zakresie nie odpowiada wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na przekroczony dopuszczalny zakres zawartości parametru manganu (stwierdzono 215 µg/l, dopuszczalna zawartość manganu wynosi 50 µg/l).

Korzystanie z wody w okresie warunkowego dopuszczenia wody do spożycia nie powinno stanowić bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumenta, pod warunkiem, że pozostałe parametry nie ulegną pogorszeniu.

Jednocześnie w oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Powyższe informację proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Załączniki:

1. Wyżej wymienione sprawozdanie z badań.
2. Protokół pobrania próbki

Otrzymują:

1. Gmina Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
2. a/a

Zmoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Pracy
mgr & Justyna Kozłowska



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Nadodrzańska 24
NIP:926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE
ODRZAŃSKIM

KOMUNIKAT NR 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia
15 lutego 2018 r. w jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego wiejskiego Brzeźnica – Dąbie (Gm. Dąbie) zaopatrującego
w wodę miejscowości Brzeźnica, Dąbie, Gola, Budynia, Dąbki, Nowy Zagór, Stary Zagór

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 30 stycznia 2018 r. z wodociągu publicznego wiejskiego Brzeźnica – Dąbie stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionego parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Z powołania Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim

KIEROWNIK
Sekcji Higieny Pracy
mgr Krystyna Pietkiewicz