



UWAGI:

1. Przed palnikiem gazowym wentylatorowym należy zamontować filtr gazowy f-my DUNGS typu GF 515/1 gwintowany \varnothing 40 mm, oraz manometr M100-R (0=100 mbar).
2. Natomiast przed samym palnikiem należy zamontować kompensator do gazu \varnothing 32 typu KR32-2,5zW.



Inwestor	Gmina Dąbie w Dąbiu ul. Szeroka 4				
Przedsięb.	Kotłownia w budynku Gimnazjum Publicznym w Dąbiu ul. Strażacka 4				
Nazwa rys.	Rozwinięcie wewn. instalacji gazowej				
Data: lipiec 09	Stadium: P.B.	Branża: sanitarna		Skala	1 : 50
Projektant	Stanisław Makala	Upr. Bud.	64/81/Zg		
Opracował	Piotr Makala			Umowa	
Sprawdził	mgr. inż. Anna Romejko	44/ 05/Zg		Rys. Nr	3
Kier. Pracowni	Stanisław Makala				



Inwestor	Gmina Dąbie w Dąbiu ul. Szeroka 4				
Przedsięb.	Sala Gimnastyczna w Gimnazjum Publicznym w Dąbiu ul. Strażacka 4				
Nazwa rys.	Przekrój A - A				
Data: lipiec 09	Stadium: P.B.	Branża: sanitarna		Skala	1 : 50
Projektant	Stanisław Makala	Upr. Bud.	64/81/Zg		
Opracował	Piotr Makala			Umowa	
Sprawdził	mgr. inż. Anna Romejko	44/ 05/Zg		Rys. Nr	3
Kier. Pracowni	Stanisław Makala				