

IR.II.271.1.4.2015.RS

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP: 74798 - 2015 w dniu 02.04.2015 r. na:

„Budowę drogi na osiedlu Bolesława Chrobrego II w Krośnie Odrzańskim”.

Działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań i wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

Pyt. 1. Proszę o sprecyzowanie robót elektrycznych jakie należy załączyć do wyceny oferty. Załączona do specyfikacji dokumentacja oraz projekt nie określają w jaki zakresie i jakie roboty należy wykonać.

Odp.: Na planowanej trasie budowy drogi (odcinek E-I) znajduje się linia energetyczna SN, która będzie wymagała przelożenia na odcinku około 120 m.

Pyt. 2. Udostępniona dokumentacja projektowa jest niekompletna. Prosimy o udostępnienie:

- profili podłużnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- opisów technicznych
- planów sytuacyjnych z oznaczonymi studniami (średnica, materiał, głębokość)

Odp.: Projekt wykonawczy zamienny branży sanitarnej jest w trakcie opracowania i zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem robót budowlanych. Załączony formularz ofertowy oraz Specyfikacje techniczne obejmują konieczny do realizacji rodzaj i zakres robót.

Pyt. 3. Zamawiający zapisał w SIWZ, że należy wykonać odcinki: B-C i G-F. Zamawiający udostępnił kosztorysy dotyczące m.in. kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Po przeanalizowaniu dokumentacji nie ma możliwości określenia które odcinki kanalizacji należy wykonać. Na planie sytuacyjnym jest o wiele więcej kanałów i studni niż w przedmiarach. Prosimy o szczegółowe określenie na rysunkach:

- elementy kan. deszczowej przeznaczonej do wykonania w ramach zadania
- elementy kan. sanitarnej przeznaczonej do wykonania w ramach zadania
- elementy kan. deszczowej wykonanej
- elementy kan. sanitarnej wykonanej

Bez tej wiedzy nie ma możliwości wyceny robót – nie jest jasne które elementy należy wybudować, czyli które zostały zawarte w przedmiarach. Inwestor, zgodnie z ustawą PZP, powinien w sposób jednoznaczny i szczegółowy określić zakres zamówienia.

Odp.: Na załączonym do SIWZ planie zagospodarowania terenu oznaczono zgodnie z legendą w następujący sposób:

- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku B-C i F-G kolorem zielonym wraz z opisami rur i studni,

- kanalizację deszczową istniejącą na wszystkich odcinkach kolorem zielonym bez opisów (wybudowana w poprzednim etapie)
- remont kanalizacji sanitarnej na odcinku I-C kolorem brązowym bez opisów, linia przerywana,
- kanalizację sanitarną istniejącą na wszystkich odcinkach kolorem brązowym bez opisów, linia ciągła (wybudowana w poprzednim etapie)
- sieć wodociagową istniejącą na wszystkich odcinkach kolorem niebieskim, linia ciągła (wybudowana w poprzednim etapie)

Pyt. 4. Czy w ramach zadania jest do wymiany jakiś odcinek kan. sanitarnej? Jeżeli tak to który? Czy jest on w użytkowaniu w chwili obecnej? Jeżeli tak to czy Wykonawca musi zapewnić ciągłość odbioru nieczystości podczas wymiany/przebudowy kan. sanitarnej?

Odp.: Na załączonym do SIWZ planie zagospodarowania terenu oznaczono zgodnie z legendą remont kanalizacji sanitarnej na odcinku I-C kolorem brązowym bez opisów, linia przerywana. Wykonawca musi zapewnić ciągłość odbioru nieczystości podczas robót.

Pyt. 5. Czy zamawiający przewiduje konieczność wymiany gruntu przy budowie kanalizacji? W SIWZ, dokumentacji projektowej i przedmiarów - brak informacji na ten temat.

Odp.: Przy budowie kanalizacji sanitarnej przyjąć 50 m³ ziemi do wymiany natomiast przy budowie kanalizacji deszczowej 45 m³ ziemi do wymiany.

Pyt. 6. Czy Zamawiający przewiduje konieczność wymiany włączów i lub płyt nastudziennych na istniejących studniach?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje konieczności wymiany włączów lub płyt nastudziennych, przy czym ich stan zostanie określony podczas robót. W ofercie należy uwzględnić regulację wysokościową istniejących pokryw studni kanalizacyjnych w ilości 30 szt., co zostało uwzględnione w przedmiarze branży drogowej

Pyt. 7. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udział w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że wykonał roboty w technologii zbliżonej z przedmiotem zamówienia o min. Powierzchni 3.000 m² w ramach zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa lub remont drogi”.

Odp.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z dokumentów poświadczających wykonanie zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa lub remont drogi” będzie wynikała technologia wykonania tych prac zbliżona z przedmiotem zamówienia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Garczyński