

MOR-1039/2018
11.06.2018r.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.1.421.55.2018.ED



Gorzów Wlkp., dnia 6.06.2018 r.

Aleksandra Garniec

Z A W I A D O M I E N I E
O W S Z C Z Ę C I U P O S T Ę P O W A N I A
P O P R Z E Z P U B L I C Z N E O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn.zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Energoelektrycznego ENERGO-STIL Sp. z o.o., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na **usługę wodną w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki Warty w km 56+850 jej biegu.**

- Maksymalny zrzut ścieków oczyszczonych z nowoprojektowanej oczyszczalni wyniesie **0,017m³/s**, godzinowy **60 m³/h**, dobowy **1440 m³/d** oraz roczny **525 600 m³/rok**.
Łączna ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni oraz z systemu podczyszczającego wyniesie **0,142 m³/s**, **510 m³/h**, dobowo **3240 m³/d** oraz rocznie **1 184 400 m³/rok**.
- Współrzędne geograficzne lokalizacji urządzenia wodnego – wylotu:
 - długość geograficzna E: 15°15'07,09",
 - szerokość geograficzna N: 52°43'53,19".
- Istniejący wylot do rzeki Warty znajduje się na działce o nr ewid. 1, obręb 10 Zamoście, jednostka ewidencyjna 086101_1 Miasto Gorzów Wielkopolski.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej.

DYREKTOR
Paweł Rembarz

Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu
(wpisuje właściwy organ)

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Myśluborska 52, 66-413 Gorzów Wielkopolski
T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl