

**Od:** [REDACTED]  
**Wysłano:** 31 maja 2018 23:15  
**Do:** informacjapubliczna  
**Temat:** przejście Piłsudskiego

Witam

W ostatnim czasie w internecie znalazłem informację o nie działających windach i problemach z monitoringiem w przejściu pod ulicą Piłsudskiego, znalazłem też na stronach UM takie umowy;

[http://www.eurząd.gorzow.pl/pdf\\_cru/Umowa%203-E-2018%20GOWTEL%20podpisana%20Monitoring%20przej%20C5%9B%20C4%87%20podziemnych%20G%20C3%B3rczy%20C5%84ska%20i%20Pi%20C5%82sudskiego.pdf](http://www.eurząd.gorzow.pl/pdf_cru/Umowa%203-E-2018%20GOWTEL%20podpisana%20Monitoring%20przej%20C5%9B%20C4%87%20podziemnych%20G%20C3%B3rczy%20C5%84ska%20i%20Pi%20C5%82sudskiego.pdf)

[http://www.eurząd.gorzow.pl/pdf\\_cru/Umowa%202-E-2018%20WAKA.pdf](http://www.eurząd.gorzow.pl/pdf_cru/Umowa%202-E-2018%20WAKA.pdf)

Czy umowy są realizowane i w jakiś sposób nadzorowane i kontrolowane przez UM?

Pozdrawiam



Gorzów Wlkp., 07.06.2018 r.

WOR - III.1431.154.2018.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 31 maja 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, iż:

Urządzenia zamontowane w przejściach podziemnych przy ulicy Piłsudskiego (platformy dla osób niepełnosprawnych) zostały oddane do eksploatacji w sierpniu 2002 roku. Ze względu na zewnętrzne warunki atmosferyczne platformy ulegają szybszemu zużyciu i większej awaryjności niż platformy zamontowane i eksploatowane w pomieszczeniach zamkniętych.

Platformy dla osób niepełnosprawnych, w ramach zawartej umowy eksploatacyjnej, objęte są bieżącą konserwacją, polegającą między innymi na: regulacji mechanizmów, czyszczeniu konstrukcji oraz maszynowni. Umowa obejmuje również uwalnianie osób w przypadku awarii platform. Przyczyna często nieczynnych platform tkwi w nieuzasadnionym użyciu (zabawa) wyłącznika bezpieczeństwa „stop”, służącego do ich zatrzymania w przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej użytkownikowi. Zasady bezpieczeństwa wymagają, aby taki przycisk był umieszczony w miejscu widocznym i ogólnie dostępnym. Ponowne uruchomienie zastopowanego mechanizmu jest możliwe wyłącznie przez uprawnionego pracownika firmy obsługującej i konserwującej ww. platformy, który załącza je po uprzednim sprawdzeniu przyczyny ich wyłączenia. Obecnie w platformie od strony ulicy Narutowicza została zdiagnozowana usterka spowodowana wandalizmem – wygięcie profilu oraz pęknięta szyba w drzwiach na poziomie dolnym, która do dnia 22.06.2018 r. zostanie usunięta.

Obecny monitoring przejścia podziemnego przy ulicy Piłsudskiego polega na zgrywaniu obrazu z zainstalowanych kamer na rejestrator. Po paru dniach dane nadpisują się w rejestratorze (stare dane ulegają zniszczeniu). W ostatnim czasie kamery w przejściu podziemnym przy ul. Piłsudskiego zostały zamalowane przez wandalę. Kamery nie zostały wyczyszczone, ponieważ nie ma fizycznej możliwości aby je wyczyścić, w związku z tym

firma eksploatująca monitoring wymieniła nieodpłatnie kamery na nowe. W niedługim czasie kamery zostały ponownie zamalowane.

Z pewnością objęcie całodobowym systemem monitoringu połączonym z Komendą Policji poprawiłoby stan bezpieczeństwa i zmniejszyło ilość aktów wandalizmu. W tej sprawie poproszono przedstawiciela firmy zajmującej się montażem systemów monitoringu, który odbył wizję lokalną w celu określenia możliwości zmiany obecnego systemu na system połączony z monitoringiem miejskim zlokalizowanym w Komendzie Miejskiej Policji. Inwestycja ta wymaga ułożenia ponad 1 km sieci światłowodowej zasilającej system monitoringu. Koszt takiej inwestycji wstępnie określono na kilkaset tysięcy złotych. W tegorocznym budżecie miasta brak jest zabezpieczenia finansowego na realizację zadania.

SEKRETARZ MIASTA  
Eugeniusz Kurzawski