

Od: [REDACTED]

Wysłano:

środa, 19 września 2018 22:50

Do:

informacja publiczna

Temat:

Wróblewskiego

Witam

Proszę o informację w temacie ulicy Wróblewskiego a w zasadzie odcinka od Ściegiennego do Górczyńskiej;

- czy przeprowadzona ekspertyza/badania odnośnie przyczyn zniszczenia nawierzchni na wymienionym odcinku, proszę o skan dokumentów
- czy podjęto jakieś działania naprawcze, jakie. Proszę o skan dokumentów
- jaki jest koszt naprawy nawierzchni oraz przyczyn jakie wywołały taki efekt, proszę o skan dokumentów
- w jakim terminie planowane jest usunięcie usterek, jaki jest koszt i kto go pokryje

Pozdrawiam

[REDACTED]



Gorzów Wlkp., 01.10.2018 r.

WOR - III.1431.271.2018.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 19 września 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przekazuję skany dokumentów, tj.:

- sporządzoną na zlecenie Miasta opinię techniczną dotyczącą stanu technicznego kanalizacji deszczowej wraz ze wskazaniem wytycznych renowacji przedmiotowej kanalizacji;
- opracowanie z przeprowadzonego kamerowania kanalizacji deszczowej;
- opinię technologiczną dotyczącą powstania uszkodzeń sporządzoną przez wykonawcę robót.

Jednocześnie informuję, iż:

- w sierpniu na zlecenie Miasta została wykonana po oczyszczeniu naprawa uszkodzonego kolektora dn 800 - koszt robót 13 530,00 zł brutto;
- we wrześniu zostało przeprowadzone postępowanie mające na celu zlecenie wykonania naprawy i reprofilacji ścian studni (2 szt.) znajdujących się w ul. Wróblewskiego zaprawami OMBRAN MHP oraz OMBRAN HB – koszt robót 15 375,00 zł brutto. Umowa na powyższe roboty zostanie zawarta koniec września/początek października z terminem wykonania do połowy października br.;
- po wykonaniu robót przez Miasto związanych z naprawą kanalizacji deszczowej, wykonawca przebudowy ul. Wróblewskiego firma EUROVIA POLSKA S.A. odtworzy warstwę ścierną na uszkodzonym odcinku ul. Wróblewskiego.

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Kurzawski