

Od:
Wysłano:
Do:
Temat:

[REDAKTOWANE]
środa, 21 sierpnia 2019 22:56
informacja publiczna
Staszica

Witam

Proszę o informację czy w związku z pracami prowadzonymi przez PGE, będzie ingerencja w nowo wybudowaną ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Staszica, jeśli tak to w jakim zakresie?

Czy przepusty pod ulicą Staszica będą wykonywane metodą odkrywkową czy przeciskiem?

Pozdrawiam

[REDAKTOWANE]




SEKRETARZ MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 735 55 00
F: +48 95 735 56 70
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 06.09.2019 r.

WOR - III.1431.260.2019.KPa



W odpowiedzi na złożony w dniu 21 sierpnia 2019 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zadania, którego Inwestorem jest PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, polegającego na wymianie sieci magistralnej Dn350 na sieć preizolowaną 2x355,6/500 na odcinku od ul. Matejki 60 do Matejki 64, wymianie sieci magistralnej Dn350 na sieć preizolowaną 2x355,6/500 na odcinku od ul. Matejki do Niemcewicza oraz wymianie sieci osiedlowej Dn32 do Dn200 na sieć preizolowaną 2x33,7/90 do 2x219,1/315 Jednostka B osiedla Staszica w Gorzowie Wielkopolskim informuję, iż:

Wydział Dróg Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uzgodnił z PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim zmianę przebiegu przedmiotowej sieci tak, by nie było bezpośredniej ingerencji w nowo wybudowaną ścieżkę rowerową.

Jednocześnie informuję, że w jednym miejscu dopuszczono przejście sieci ciepłowniczej pod ulicą Staszica metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

SEKRETARZ MIASTA
Eugeniusz Warszawski