


## LEGENDA

I/1      oznaczenie słupa - - zgodnie z opisem w projekcie

 projektowany słup oświetleniowy SO 9 / N oc ,  
oprawa SGS 104 1 x SON T PLUS 100W , fundament B -160  
tabliczka bezpiecznikowa ROSA II kl, z zabezpieczeniem **10 A**

----- proj.linia kablowa 0,4kV , YAKyYžo 4x 25 mm<sup>2</sup>

20m      odległość między słupami oświetlenia

(24m)      długość kabla, wraz z zapasami i doprowadzeniami do  
tabliczek bezpiecznikowych

biuro projektów – wykonawca projektu: <b>EKO-INSTAL</b> Harasimowicz i Wspólnicy Sp.J. ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax. (095) 717 10 70 Email : eko_instal@poczta.fm NIP 5961646792 Email : biuro@eko-instal.biz REGON 080009361			
NAZWA OPRACOWANIA	BUDOWA LINII OŚWIETLЕНИЯ DROGOWEGO W BOROWYM MŁYNIE		
	Projekt budowlany budowy linii oświetlenia drogowego w Borowym Młynie działka nr 243/6		
INWESTOR	Gmina Pszczew , ul. Rynek 13 , 66-330 Pszczew		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Zenon Cybula upr. bud. nr LUKG/0003/POOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek Sawicki upr. bud. nr LUKG/0005/POOE/05 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych		
Schemat ideowy oświetlenia – obwód nr I		DATA 03.10.2011	SKALA RYS.NR 2