




## SCHEMAT POŁĄCZEŃ "TB piętra"



VHFI - 25A  
 $I_{\Delta n} = 0,03A$

-Do TB parter YDY 5x4mm<sup>2</sup>

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZEZ  
 ZASTOSOWANIE SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA

OBIEKT	WYMIANA INSTALACJI ELEKTR. Pszczew ul. Zamkowa 14. SALA	SCHEMAT tabl. TB-salapiętro
INWESTOR	GMINA PSZCZEW uL. Rynek Pszczew.	 podpis
nr rys 7	proj. Roman Kozłowski upr. bud. 63/87GW.	tech. elektryk <b>Roman Kozłowski</b> upr. bud. projektowanie, nadzory, kier. bud. i robót w zakresie pełnym w specjalności instal. elektrycznej nr ewid. 63/87/CW §6 ust. 4 i §2 ust. 2 pkt. 2