

## DOKUMENT OZC

nazwa dokumentu: **OSRZD2-1.OZC**  
dokument utworzono: 13-12-2001, godz. 14:23

### DANE GŁÓWNE

nazwa budynku: **Ośrodek Zdrowia w Słońsku**  
miejscowość:  
stacja meteorologiczna: **Gorzów Wielkopolski**  
strefa: **2**  
norma na wsp. K.: **PN - 91 / B - 02020**  
obliczenia sezonowego zapotrzebowania energii: **brak**  
dobieraj grzejniki: **tak**  
ilość kondygnacji: **4**  
parametry wody: **90,0 / 70,0 [°C]**  
rury izolowane: **tak**  
%dod. na termostat: **15**  
najlepsze proporcje: **3/2**

### PRZEGRODY

lp	nazwa	komentarz	typ	Ko
1	Szf	ściana zewn.front	ZN	1,396
2	Sz	ściana zewn.	ZN	1,449
3	Ok sk	Okno skrzynekowe	OKNO	2,500
4	Ok poj.	okno z poj. szybą	OKNO	5,100
5	Dzew	Drzwi zewn.drewniane	ZN	2,500
6	Png	posadzka na gruncie I strefa	P1	1,329
7	Png 2	posadzka na gruncie II strefa	P2	1,173
8	SnP	strop nad piwnicą	WN	1,232
9	Smp	strop międzypietrowy	WN	0,380
10	Sdz 15	ścianka działowa gr 15 cm	WN	2,313
11	Sw28	ściana wewn. gr 28 cm	WN	1,663
12	Sdrew	ścianka drewniana	WN	2,500
13	Sdzpod	ścianka działowa poddasze	WN	1,904
14	Strpod	strop poddasza	WN	1,904

### POMIESZCZENIA

lp	nazwa	Twew.	kond.	Q went.	Q	typ grzejnika	Wlk/L	H [m]
1	gab.fizykoterapii	24,0°C	1	577	2714	21K/600 21K/600	1,00 m 1,00 m	0,60 0,60
2	stomatolog	20,0°C	1	515	3273	21K/600 21K/600	1,20 m 1,20 m	0,60 0,60
3	magazyn 3	20,0°C	1	77	650	21K/600	0,52 m	0,60
4	magazyn 4	20,0°C	1	117	733	21K/600	0,52 m	0,60
5	gab.okulistyczny	20,0°C	1	557	2771	21K/600 21K/600	0,92 m 0,92 m	0,60 0,60
6	wc nr 6	20,0°C	1	178	1095	21K/600	0,72 m	0,60
7	pokój nr 7	20,0°C	1	352	1249	21K/600	0,80 m	0,60
8	pokój nr 8	20,0°C	1	381	2727	22K/600	1,40 m	0,60
9	pomieszczenie nr 9	20,0°C	1	128	622	21K/600	0,60 m	0,60
10	pomieszczenie 10	20,0°C	1	266	1975	22K/600	1,00 m	0,60
11	laboratorium	20,0°C	1	266	1128	21K/600	0,72 m	0,60