



obit & root

lp	nazwa	Twew.	kond.	Q went.	Q	typ grzejnika	Wlk/L	H [m]
12	korytarz 1	20,0°C	1	1197	4829	22K/900	0,80 m	0,90
						22K/900	0,80 m	0,90
13	korytarz 2	20,0°C	1	488	856	21K/600	0,60 m	0,60
14	rehabilitacja	24,0°C	2	973	4094	22K/600	1,20 m	0,60
						22K/600	1,20 m	0,60
15	rejestracja	20,0°C	2	352	726	21K/600	0,52 m	0,60
16	gab.lekarza ogólnego	24,0°C	2	829	2519	21K/600	0,92 m	0,60
						21K/600	0,92 m	0,60
17	gab.zabiegowy	24,0°C	2	984	3937	21K/900	1,00 m	0,90
						21K/900	1,00 m	0,90
18	pom.105	24,0°C	2	234	310	11K/600	0,40 m	0,60
19	por.dzieci chorych	24,0°C	2	847	3293	21K/600	1,20 m	0,60
						21K/600	1,20 m	0,60
20	poczekalnia	20,0°C	2	489	1292	21K/600	0,92 m	0,60
21	wc I p	20,0°C	2	352	956	21K/600	0,72 m	0,60
22	gab.pielęgniarek	20,0°C	2	363	2142	21K/600	1,40 m	0,60
23	korytarz 3	20,0°C	1	601	923	21K/600	0,60 m	0,60
24	pokój nr 1	20,0°C	3	622	5355	33K/600	1,00 m	0,60
						33K/600	1,00 m	0,60
25	pokój nr 2	20,0°C	3	357	3457	33K/600	1,20 m	0,60
26	przedpokój	20,0°C	3	157	1486	21K/600	1,00 m	0,60
27	łazienka	25,0°C	3	381	1426	21K/600	1,20 m	0,60
28	klatka schodowa poddasze	20,0°C	3	233	1158	21K/600	0,80 m	0,60
29	pokój nr 3	20,0°C	3	304	1452	21K/600	1,00 m	0,60
30	kuchnia	20,0°C	3	414	1304	21K/600	0,92 m	0,60
31	w.c.	20,0°C	3	178	1228	21K/600	0,60 m	0,60

GRUPY

lp	nazwa	temp.	Q went.	Q
1	I piętro	22,4	6023	20194
2	parter	20,4	5099	24621
3	poddasze	20,2	2646	16866

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW

1 nazwa: 11K/600 katalog: VNH CosmoNova
całk. dł.: 0,40 [m] całk. pow.: 1,00 [m²]

wlk	L [m]	H [m]	A [m ²]	ilość
	0,40	0,60	1,00	1

2 nazwa: 21K/600 katalog: VNH CosmoNova
całk. dł.: 24,64 [m] całk. pow.: 120,03 [m²]

wlk	L [m]	H [m]	A [m ²]	ilość
	0,52	0,60	2,11	3
	0,60	0,60	2,70	4
	0,72	0,60	3,28	3
	0,80	0,60	3,87	2
	0,92	0,60	4,45	6
	1,00	0,60	5,04	4
	1,20	0,60	6,21	5
	1,40	0,60	7,38	1

3 nazwa: 21K/900 katalog: VNH CosmoNova
całk. dł.: 2,00 [m] całk. pow.: 12,91 [m²]

VNH COSMONOVA

BYDOWO

ul. ...