

wlk	L [m]	H [m]	A [m ²]	ilość
	1,00	0,90	6,45	2

4 nazwa: 22K/600 katalog: VNH CosmoNova
 całk. dł.: 4.80 [m] całk. pow.: 35,37 [m²]

wlk	L [m]	H [m]	A [m ²]	ilość
	1,00	0,60	7,18	1
	1,20	0,60	8,84	2
	1,40	0,60	10,51	1

5 nazwa: 22K/900 katalog: VNH CosmoNova
 całk. dł.: 1.60 [m] całk. pow.: 13,19 [m²]

wlk	L [m]	H [m]	A [m ²]	ilość
	0,80	0,90	6,59	2

6 nazwa: 33K/600 katalog: VNH CosmoNova
 całk. dł.: 3.20 [m] całk. pow.: 32,19 [m²]

wlk	L [m]	H [m]	A [m ²]	ilość
	1,00	0,60	9,98	2
	1,20	0,60	12,23	1

WYNIKI

sumaryczna strata ciepła: 61681 [W]
 strata ciepła na wentylację: 13769 [W]
 średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych: 21,2 [°C]
 powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych: 472,80 [m²]
 kubatura pomieszczeń ogrzewanych: 1407,380 [m³]
 kubatura budynku: 1760,000 [m³]
 kubatura przestrzeni ogrzewanej: 1407,380 [m³]
 wskaźnik cieplny budynku: 35,046 [W/m³]

PRACOWNIA PROJEKTOWA
 VOSSL & NOOT
 ul. ...
 ...