



Pobl=17KW
 KJ=0,65kW
 Ps=11 kW
 Is=16A

Ip	OBWOD	Pn (kW)
1	OŚWIETLENIE PDM NR 201-203	0,68
2	OŚWIETLENIE PDM NR 212-217	1,42
3	OŚWIETLENIE PDM NR 206-211	2,06
4	OŚWIETLENIE KORYTARZ	0,94
5	GNWTYCZK. OBW. NR 1 PDM NR 215 GAB. ZABIEGOWY	1,0
6	GNWTYCZK. OBW. NR 2 PDM NR 215 GAB. ZABIEGOWY	1,0
7	GNWTYCZK. OBW. NR 1 PDM NR 211 PUNKT SZCZĘPIEŃ	1,0
8	GNWTYCZK. OBW. NR 2 PDM NR 211 PUNKT SZCZĘPIEŃ	2,0
9	GNWTYCZK. PDM NR 213 GAB. L. INTERNISTY	0,8
10	GNWTYCZK. PDM NR 212 GAB. L. PEDIATRY	0,8
11	GNWTYCZK. PDM NR 214 GAB. PODB. PRGB	0,8
12	GNWTYCZK. PDM NR 201-203 PDM. SOCJALNE	1,5
13	GNWTYCZK. PDM NR 206 REJESTRACJA	1,5
14	GN. WTYCZK. KOMPUTEROWY PDM NR 212 GAB. L. INTERNISTY PDM NR 213 GAB. L. PEDIATRY	0,6
14	GN. WTYCZK. KOMPUTEROWY PDM NR 206 REJESTRACJA PDM NR 211 PUNKT SZCZĘPIEŃ	0,6
15	ZASILANIE CENTRALKI ODDYMIANIA	0,3
16		

- UWAGI.
- UKŁAD SIECI ZASILAJĄCEJ:
 - SIEĆ ZEWN - TN-C
 - INST. WEWN. - TNS
 - OCHRONA OD PORAŻEŃ:
 - SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE TNS
 - WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
 - II KLASA OCHRONNOŚCI

STAROSTWO POWIATOWE
 W SULĘCINIE
 REFERAT ADMINISTRACJI
 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA "MODUŁ" inż. Nelia Jurasik		NR RYS. : E-6
66-300 Międzyrzecz ul. Moniuszki 4 tel.(095) 7412317		
INWESTOR	URZĄD GMINY SŁOŃSK UL. SIKORSKIEGO 15 66-436 SŁOŃSK	BRANŻA B
INWESTYCJA	REMONT GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z BUDOWĄ WINDY ZEWN.	CZĘŚĆ IE
OBIEKT	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA	SKALA
TYTUŁ RYS.	RZDZIELNICA PIĘTRA RP - SCHEMAT IDEOWY	DATA 07-2006
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ inż. Andrzej Wachtowski nr upr.: Nr 67/89/Gw		SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ inż. Stanisław Siemaszko nr upr.: 30/77/Gw