

### 3. TECHNOLOGIA

W obiekcie będą miały swoje pomieszczenia :

na **parterze**

stomatolog

poradnia „K”

poradnia leczenia uzależnień

rehabilitacja i fizykoterapia

w.c ogólne

pomieszczenie porządkowe

komunikacja pozioma i winda

na **piętrze**

poradnia dla dzieci

poradnia ogólna

gabinet zabiegowy

pomieszczenie na pobieranie próbek do badań laboratoryjnych

pokój pielęgniarek środowiskowych i położnych

rejstracja

poczekalnia

węzeł higieniczno-sanitarny dla pacjentów i personelu,

pomieszczenie porządkowe

komunikacja pozioma połączona z windą

### ZAPOTRZEBOWANIE POWIERZCHNI

Wg załącznika nr.2 do rozporządzenia M.Z w przychodni mieszczącej do 6 gabinetów badań lekarskich minimalna powierzchnia gabinetu badań lekarskich powinna wynosić 12m<sup>2</sup>, natomiast gabinetu zabiegowego 16,0m<sup>2</sup>

**poradnia „K”** w skład której wejdą pomieszczenia :

**poczekalnia** o pow. 8,45m<sup>2</sup> went. grawit .1,5w/h ; temp.16<sup>0</sup>C

**węzeł higieniczny dla kobiet** o pow.5,34m<sup>2</sup> grawit 100m<sup>3</sup>/h;  
temp.16<sup>0</sup>C

**gabinet lekarza** o pow.14,90m<sup>2</sup>;oświetlenie oknami o pow.

2,96 m<sup>2</sup>=1/5 > 1/8;wentylacja grawit 1,5w/h;temp.20<sup>0</sup>C

**gabinet stomatologiczny** o pow.12,45m<sup>2</sup> temp.20<sup>0</sup>C

oświetlenie oknami o pow. 3,74m<sup>2</sup>=1/3,3 > 1/8