

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

z bednaki FeZn 30x4 mm i umieszczony w wykopie na głębokości 0,6 m i w odległości 1m od fundamentów

5. Bezpieczeństwo pożarowe

1. Powierzchnia Zakładu Opieki Zdrowotnej 391,65m² ,
wysokość **do kalenicy 12,70m** ,
liczba kondygnacji :częściwe podpiwniczenie ,**dwie nadziemne+ użytkowe poddasze**
2. Odległość od obiektów sąsiadujących -**budynek wolnostojący stoi przy ulicy,jedną ścianą (bez okien)na granicy.**
3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych- **nie występują**
4. Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego poniżej 500MJ/m²
5. Kategoria zagrożenia ludzi **ZL-III**,
przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach do 5 osób ; i na każdej kondygnacji do 35 osób
6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych **nie wystąpi**
7. Podział obiektu na strefy trzy pożarowe
kotłownia na paliwo gazowe o łącznej mocy kotła 60kW
parter i piętro mieszczące Ośrodek Zdrowia z wydzieloną pożarowo klatką schodową i mieszkaniem na poddaszu.
8. Klasa odporności pożarowej budynku **D**
elementy konstrukcji
ściany zewnętrzne murowane z cegły grub.min.38cm –
wymagane R30;
konstrukcja dachu drewniana -nie stawia się wymagań;
stropy drewniane projektowana osłona płytami kartonowo-gipsowymi GKFI grub.1,5cm na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej
wymagane REI30;
ściany wewnętrzne- nie stawia się wymagań