

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

MODUŁ inż.Nelia Jurasik

66-300 Międzyrzecz ul.Moniuszki 4 tel.095 741 23 17

- przykrycie dachu dachówką ceramiczną -nie stawia się wymagań
- 9.Warunki ewakuacji ,oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń,  
oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych oraz o natężeniu min.5lx w miejscach lokalizacji sprzętu gaśniczego
- 10.Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych ,a w szczególności:  
wentylacyjnej ,  
ogrzewczej ,gazowej,  
elektroenergetycznej ,odgromowej,  
przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach dla których jest wymagana odporność ogniowa REI60 powinny mieć klasę odporności oddzielenia pożarowego tych elementów.
- 11.Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie ,a w szczególności :instalacji sygnalizacyjno-alarmowych -brak stałych i półstałych urządzeń gaśniczych- brak instalacji wodociągowych przeciwpożarowych- z zaworami hydrantowymi  $\varnothing 25$  na obu kondygnacjach Ośrodka, urządzeń oddymiających – nad klatką schodową zamontować w dachu klapy oddymiające szt 4 o łącznej powierzchni efektywnej oddymiania  $0,27m^2 \times 4 = 0,78m^2 > 0,60$
- 12.Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz ich rozmieszczeniem,gaśnice pianowe z 6kg środka do gaszenia po 1 na każdej kondygnacji urządzenia ratownicze -
- 13.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru -zewnętrzna sieć wodociągowa wyposażona w hydranty p.poż
- 14.Drogi pożarowe - ulica Puszkina.

INŻ. NELIA JURASIK  
ul. Moniuszki 4  
66-300 Międzyrzecz  
tel. 095 741 23 17  
29

INŻ. CZESŁAW SZADKOWSKI  
ul. Budyńskich 30  
66-300 Międzyrzecz  
ul. Budyńskich 30  
66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 14 D/6  
tel. 741-20-77

STAROSTWO POWIATOWE  
W SULĘCINIE  
REPERAT ADMINISTRACJI