



1. Zestaw napowietrzający ZN 1000
2. Zespół filtracyjny ZF 1400
3. Zestaw hydroforowy ZP CR 4.15.4P/4,0 kW+TP100-200/2/5,5 kW
4. Układ dmuchawy 75H
5. Rozdzielnia pneumatyczna
6. Rozdzielnia zestawu hydroforowego
7. Rozdzielnia technologiczna
8. Rozdzielnia główna
9. Sprężarka LF 2-10 z zbiornikiem 250 dm³
10. Zestaw chloratora

INŻ. ELŻBIETA REJMAN
 ZLECENIOWCO Główny Sanitarno-Higieniczny nr upr. 94-550/95 w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego, bez służby zdrowia
 Adres zom.: 60-550 Poznań, ul. Długosza 3 m. 2
 tel./fax 061 847 02 70

Uzgodnione są: uzgodnienia sprężarki biologicznej i zbiornika bez tlenizacji (z zastrzeżeniami)
 data: 2.9.03. M.
 Inż. E. S. H.

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:
) bez zastrzeżeń
) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączniku opinii

Opinia:
 Inż. Henryk Bogdanowski
 ul. Główna, 10
 61-315 Poznań, ul. Pokrzywa 2/1
 tel./fax 061 870 34 32, kom 5 001 706 70

RZECZOWNIK DO SPRAW ZABEZPIECZEN
 PRZECIWOZŁASIONYCH
 mgr inż. Feliks N. uk. 18992
 Zgodnie z wytycznymi
 Poznań, dn. 11.11.2011.
 Inż. Henryk Bogdanowski
 ul. Główna, 10
 61-315 Poznań, ul. Pokrzywa 2/1
 tel./fax 061 870 34 32, kom 5 001 706 70

Przedsięwzięcie:
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemnyczach

Nazwa zadania: **Rzut i przekrój stacji uzdatniania wody**

Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr zat.
Projektował: Marek Skrochi	sanitarna	WKP/0156/PW/OS/09	Skrochi	3
Sprawdził: Janina Górna	sanitarna	1337/02PW 246/03PW		
Stadium dokumentacji: P.B.W.	Skala 1 : 50	Data: listopad 2010 r.		

gmina: Skożysk
 woj. lubuskie