



LEGENDA

- ⊙ Rura do ogrzewania podłodowego z panczerem aluminiowym 20mm pod ociepleniem
- O1 drut Fe/Zn 8mm odprowadzenia przewodu na dach budynku
- drut Fe/Zn 8mm zwody poziome
- Bednarka Fe/Zn 3x30mm połączeń wyrównawczych
- A1 Bednarka Fe/Zn 4x30mm do rozdzielnic
- A2 Bednarka Fe/Zn 4x30mm dopoleńców wyrównawczych

Przedsięwzięcie:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach

gmina: Stonišk
woj. lubuskie

Nazwa zalicznika:

Instalacja odgromowa i uziemiająca budynku

Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr zad:
Projektował: Tomasz Malecha	elektryczna	WKP/0287/PW/OE/06		E8
Opracował: Tomasz Malecha	elektryczna	WKP/0287/PW/OE/06		
Stadium dokumentacji: P.B.W.				
Skala 1 : 50			Data: listopad 2010 r.	