



Nasz adres:  
**Urząd Gminy**  
**Słońsk**  
Ul. Sikorskiego 15  
66-436 Słońsk  
woj. Lubuskie  
NIP 598-13-22-147

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala  
0-95 757 2276 – wójt  
0-95 757 2273 - skarbnik  
0-95 757 2274 -budownictwo  
Fax. 0-95 757 2268  
e.mail: [budownictwo@slonsk.pl](mailto:budownictwo@slonsk.pl)

Znak ZP- 271.9.2.2012

Słońsk 18.07.2012r

**otrzymują wg rozdzielnika.**

### **MODYFIKACJA SIWZ NR 2 ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch nowych studni głębinowych” ogłoszonego w BZP pod nr 245802 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012**

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (dz.u. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje SIWZ. I odpowiada na pytania

Dotyczy: **przetargu pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch nowych studni głębinowych”.**

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej niżej wymienionej dokumentacji projektowej:

- Opis techniczny branży budowlanej- **dołączono opis techniczny branża budowlana**
- Projekt branży drogowej- **drogi dojazdowe w rejonie ujęcia opisane są szczegółowo w projekcie i kosztorysie**
- Rys. 8 – Schemat hydrauliczny sieci (jest wypisany w spisie treści branży sanitarnej)-**nie ma konieczności załączania schematu hydraulicznego sieci gdyż przedstawia on jakie miejscowości planuje podłączyć zamawiający do SUW.**
- Załączniki ze spisu treści branży sanitarnej – 4 szt. – **nie są wymagane**



- Pozwolenie wodno-prawne – **dołączono pozwolenie wodnoprawne**
- Przekroje podłużne rurociągów tłocznych projektowanych ze studni 3 i 4 oraz wymienianych ze studni 1 i 2 – **przekroje podłużne rurociągów ze studni 1,2,3,4 nie są wymagane**
- Przekroje podłużne rurociągów pomiędzy stacją filtrów a zbiornikami retencyjnymi- **przekroje podłużne między stacją a zbiornikami nie są wymagane.**

#### Pytanie

2. Z jakiego materiału mają być wykonane rurociągi tłoczne ze studni? Na Planie zagospodarowania terenu są to rurociągi PE Ø 110, a w opisie technicznym str. 8 - rury PVC Ø 110.

**Odpowiedź: Rurociągi tłoczne należy wykonać z PE Ø 110**

#### Pytanie

3. Z jakiej blachy należy wykonać obudowę zbiorników wyrównawczych? Na rys. 5 branży sanitarnej jest to blacha ocynkowana, natomiast wg w STWiOR pkt. 2.6 – zbiorniki mają być pokryte blachą aluminiową.

**Odpowiedź: Obudowę zbiorników należy wykonać z blachy ocynkowanej zgodnie z rysunkiem.**

#### Pytanie

4. Z jakiego materiału mają być wykonane okna - drewniane, PVC czy aluminiowe, oraz drzwi – drewniane czy stalowe?

**Odpowiedź: Okna należy wykonać z PCV i zastosować zewnętrzną szybę antywłamaniową, drzwi stalowe zgodnie z projektem.**

#### Pytanie

5. Czy do oferty należy dołączyć „Załącznik wykaz urządzeń równoważnych” zamieszczony w STWiOR? Nie jest on wymieniony w SIWZ jako wymagany dokument.

**Odpowiedź: Jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne to należy dołączyć wykaz urządzeń równoważnych według własnego wykazu.**

#### Pytanie



6. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przedmiarów w wersji edytowalnej ath.

**Odpowiedź: Zamawiający umieści na stronie internetowej przedmiary w formie edytowalnej.**

**Pytanie**

7. W związku z brakami w dokumentacji zamieszczonej na stronie internetowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

**Odpowiedź: Zamawiający przedłuża okres terminu składania ofert do dnia 17.08.2012r**

**W nawiązaniu do powyższego zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w Rozdziale X pkt 11 , który otrzymuje brzmienie:**

1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona:

**Gmina Słońsk**

**Ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk.**

**OFERTA PRZETARGOWA NA WYKONANIE ZADANIA PN:**

**„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch nowych studni głębinowych”**

**NIE OTWIERAĆ PRZED –17.08.2012. godz. 10:15**

**Oraz rozdział XI pkt 1 który otrzymuje brzmienie**

- 1.Ustala się termin składania ofert na dzień **17.08.2012 r. godz.10<sup>00</sup>.**

**WÓJT**  
*Janusz Krzyśków*

Otrzymują :

1. BIP
2. Firma pytająca
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

