



Nasz adres:  
**Urząd Gminy  
Słońsk**  
Ul. Sikorskiego 15  
66-436 Słońsk  
woj. Lubuskie

NIP 598-13-22-147

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala  
0-95 757 2276 – wójt  
0-95 757 2273 - skarbnik  
0-95 757 2274 - budownictwo  
0-95 757 2268

Fax.

e.mail: [budownictwo@slonsk.pl](mailto:budownictwo@slonsk.pl)

Znak ZP- 271.9.9.2012

Słońsk 02.08.2012r

**otrzymują wg rozdzielnika.**

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 8**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lemierzycach oraz wykonanie dwóch nowych studni głębinowych” ogłoszonego w BZP pod nr 245802 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012 - zmiana ogłoszenia w dniu 18.07.2012 pod nr 258760 - 2012;**

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (dz.u. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na zadane pytanie.

**Pytanie nr 1**

W związku z brakiem informacji na temat jakości wody surowej, prosimy o informację jaka ilość wody była do tej pory pompowana -jaki był przepływ przez filtry (wyrażony w m3/h)? Jaka jest ilość i średnica istniejących, obecnie eksploatowanych filtrów?

**Odpowiedź:**

- Ilość pompowanej wody rocznie wynosiła 46 622 m3
- Średni przepływ wody przez filtry wynosi 5,23 m3/h
- Ilość filtrów 3 o średnicy – 1400mm

WÓJT  
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

1. BIP
2. Firma pytająca
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

