



Nasz adres:
Urząd Gminy
Słońsk
Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk
woj. Lubuskie
NIP 598-13-22-147

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt
0-95 757 2273 - skarbnik
0-95 757 2274 -budownictwo
Fax: 0-95 757 2268

e.mail: budownictwo@slonsk.pl

Znak ZP- 271.12.2.2012

13 sep

Słońsk 04.09.2012r

otrzymują wg rozdzielnika.

MODYFIKACJA SIWZ NR 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Młyńska w miejscowości Ownice ” ogłoszonego w BZP w dniu 03.09.2012 pod numerem 326498-2012

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (dz.u. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający modyfikuje SIWZ i odpowiada na zadane pytanie.

Pytanie:

W poz. Nr 5 tabeli elementów Ceny ryczałtowej po modyfikacji należy wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem RM=2,5Mpa grubości 10 cm, natomiast w kosztorysie zerowym poz. 8d2 występuje grubość 15 cm. Jaka ma być grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem?

Odpowiedź:

Grubość podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinna wynosić 15cm.

WÓJT
Janusz Krzyśków
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

1. BIP
2. Firma pytająca
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a