



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax: 0-95 757 2268

Znak ZP- 271.3.3.2013

Słońsk 26.02.2013r

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą : " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lemierzyce i Ownice g. Słońsk" ogłoszonego w BZP w dniu 18.02.2013r pod numerem 25903 - 2013

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na zadane pytania,

Pytanie : Czy zamawiający dopuści urządzenia równoważne –osadniki gnilne, wykonane z polietylenu, które spełniają wymogi Normy PN-EN 12566-1, potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium oraz posiadają oznakowanie CE?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich dostępnych na rynku osadników przepływowych, pod warunkiem, że wyrób spełnia wymogi normy PN-EN 12566-1, potwierdzonych badaniami wykonanymi przez laboratorium notyfikowane oraz pod warunkiem zachowania objętości osadnika określonej w dokumentacji technicznej.

WÓJT
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

1. Firma Pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

