



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax. 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.3.1.2015r

Słońsk dnia 24.06.2015r

Odpowiedź na pytania nr 1

Dotyczy przetargu : Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą " Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki w miejscowości Słońsk" ogłoszonego w BZP w dniu 19.06.2015 pod numerem 1498381 – 2015

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na zadane pytania:

Nawiązując do zamieszczonej dokumentacji składamy następujące pytania:

1) Czy jako podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową zarówno na korcie tenisowym jaki i boisku do koszykówki można zastosować zamiennie następujące warstwy:

- pospółka grub. 10cm,
- kliniec łamany o frakcji 0-63mm grub. 15 cm,
- kliniec łamany o frakcji 0-31 8cm,
- warstwa stabilizacyjna typu ET grub. 35mm (mieszanka żwiru oraz granulatu gumowego wraz z lepiszczem poliuretanowym).

Proponowana podbudowa jest najczęściej stosowana na tego typu obiektach oraz pozwala na obniżenie kosztów inwestycji.

Odpowiedź: Podbudowę wykonać zgodnie z rysunkiem 7 i 9 gdzie podano poszczególne warstwy podbudowy i ich grubości.

2) Jaki rodzaj nawierzchni poliuretanowej należy zastosować na korcie tenisowym i boisku do koszykówki:

- a) nawierzchnię poliuretanową typu natrysk grub. 13mm (warstwa granulatu gumowego 10mm + 2-3 mm warstwa natrysku)
- b) nawierzchnie poliuretanowa typu EPDM grub. 16mm (warstwa granulatu gumowego – 8mm + warstwa EPDM – 8mm).

W dokumentacji technicznej nie ma podanej technologii wykonania nawierzchni oraz występują rozbieżności pomiędzy jej grubościami.

1) **Odpowiedź: Na korcie tenisowym i boisku do koszykówki należy zastosować nawierzchnie poliuretanowe o grubości jakie podano w przedmiarach robót z zachowaniem technologii wykonania które podaje producent.**

3).Czy na przedłużeniu ogrodzenia należy zastosować siatkę polipropylenową?

Odpowiedź: Tak na przedłużeniu ogrodzenia zastosować siatkę polipropylenową.

WÓJT
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

- 1. Firma Pytająca
- 2. BIP
- 3. Tablica ogłoszeń
- 4. a/a