



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax. 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.3.3.2015r

Słońsk dnia 29.06.2015r

Odpowiedź na pytania nr 2

Dotyczy przetargu : **Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą " Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki w miejscowości Słońsk" ogłoszonego w BZP w dniu 19.06.2015 pod numerem 1498381 – 2015**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na zadane pytania i na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje załącznik - przedmiar robót do koszykówki:

W związku z nieścisłościami w zamieszczonych dokumentach i przedmiarach Informuję, że

Pytanie 1. Żadna technologia Producenta nie przewiduje nawierzchni PU o grubości 20 - 25 mm. Jak już wcześniej któryś z zainteresowanych informował jest możliwość wykonania następujących nawierzchni

- typu natrysk - 10 mm SBR + 3 mm natrysk EPDM - łączna grubość 13 mm

- typu EPDM - 8 mm SBR + 8 mm EPDM - łączna grubość 16 mm

TYLKO tego typu nawierzchnie autoryzują, jako właściwą, wszyscy producenci i karty techniczne są na takie nawierzchnie wydawane po odpowiednich badaniach na zgodność z EN/PN.

Proszę w związku z tym o podanie jaki rodzaj nawierzchni należy zastosować.

Odpowiedź: do wyceny należy przyjąć nawierzchnię typu EPDM - 8 mm SBR + 8 mm EPDM o łącznej grubości 16 mm.

Pytanie 2. W przedmiarze dotyczącym boiska do koszykówki w pozycji 13 Zamawiający podaje powierzchnię 1080 m² (30 x 36), a z dokumentacji wynika że ta powierzchnia to 540 m² (18 x 30)

Ponieważ Zamawiający w SIWZ w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia informuje: "Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót" proszę o jednoznaczne określenie wielkości boiska gdyż podane informacje w dokumentacji i w przedmiarach są różne.

Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe uściślenie tych parametrów jest niezbędne do prawidłowego wyliczenia ceny.

Odpowiedź: W przedmiarze boisko do kosza w pozycji 13 kalkulacja własna - wykonanie nawierzchni typu tartan zamawiający błędnie podał powierzchnie do wykonania o wielkości 1080 m² winno być 540 m² w związku z powyższym do wyceny należy przyjąć powierzchnię 540m².

WÓJT
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

1. Firma Pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

" Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki w miejscowości Słońsk"