



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax. 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.3.5.2015r

Słońsk dnia 02.07.2015r

Odpowiedź na pytania nr 3

**Dotyczy przetargu : Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą :
" Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki w miejscowości Słońsk"
ogłoszonego w BZP w dniu 19.06.2015 pod numerem 1498381 – 2015 oraz
zmiana ogłoszenia 162366-2015 z dnia 01.07.2015**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zamawiający odpowiada na zadane pytania.

PYTANIE:

Jako wieloletni wykonawca nawierzchni sportowych informuję, że wymagana przez Zamawiającego nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM może być wykonana zarówno z granulatu EPDM barwionego pierwotnie jak i z granulatu EPDM powlekanego kolorem. Granulat EPDM powlekany jest dużo tańszy lecz też zdecydowanie mniej trwały, kolor wyciera się po ok. roku użytkowania nawierzchni.

W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie, który granulat zastosować przy realizacji ww. zadania.

ODPOWIEDŹ – Do wyceny należy przyjąć granulat barwiony pierwotnie.

Otrzymują :

1. Firma Pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

" Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki w miejscowości Słońsk"