



Oznaczenia:

- kanalizacja sanitarna pod posadzką
- kanalizacja sanitarna pod stropem - odpowietrzenie
- kanalizacja sanitarna nad posadzką
- pion kanalizacyjny
- rewizja
- kratka ściekowa
- zawór powietrzny kanalizacyjny Dn50
- wpust liniowy ze stali nierdzewnej o szerokość brodzika

Uwagi:

1. Wszystkie przewody podejść kanalizacji sanitarnej prowadzić ze spadkami min 20‰ w kierunku pionu
2. Na pionach odprowadzających ścieki przy przyborach WG RYS. zamontować zawory powietrzne kanalizacyjne (napowietrzające-Zp)
3. Włączenie przewodów do pionów wykonać za pomocą trójników 45°
4. Przewody mocować za pomocą uchwytów w odległościach,
 - przewody poziome: x $\phi 50-110$ - 1,0 m
 - x powyżej $\phi 110$ - 1,25 m
 - przewody pionowe: x $\phi 110$ - w trzech miejscach na kondygnacji
5. Piony kanalizacyjne wyposażać w rewizje
6. Każdy odcinek przewodu (rure) kan. sanitarnej pod stropem należy mocować co najmniej w dwóch miejscach
7. Każdą kształtkę kanalizacyjną należy mocować co najmniej w dwóch miejscach
8. Maksymalny spadek dla przewodów kanalizacyjnych $\phi \leq 150$ mm dla PCV wynosi 150‰

PRACOWNIA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA "MODUŁ"		NR STR.:
inż. Nelia Jurasik		
66-300 Międzyrzecz ul. Maniuszki 4 tel. 0957412317 n-jurasik@o2.pl		
INWESTOR	Gmina Stońsk ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stońsk	NR RYS.:
INWESTYCJA	Remont i modernizacja sali gimnastycznej wraz z szatnią przy Zespole Szkół w Stońsku	1/S
ADRES	ul. Lipowa 9, 66-436 Stońsk	BRANŻA
OBIEKT	ZESPOŁ SZKÓŁ W STOŃSKU	S
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU-Instalacja kanalizacji sanitarnej	SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF ROZEWSKI	SPRAWDZIŁ
upr. nr 8/91/Gw		inż. REGINA ROGOZA
		upr. nr 72/76/Gw
		upr. nr 42/91/Gw
		PODPIS
		DATA
		02-2016