



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax: 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.5.1.2016

Słońsk dnia 09.06.2016

Odpowiedź na pytanie nr 1

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą :
Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Słońsku**

Ogłoszonego w BZP pod nr 62501 - 2016; z dnia 31.05.2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zamawiający odpowiada na zadane pytanie i wyjaśnia:

W kosztorysie nie uwzględniono:

- krawędziaków i ich mocowania,
- klinów styropianowych,
- listew mocujących,
- smarowania dachu impregnatem,
- łączników mechanicznych do płyt styropianowych,
- warstwy paroizolacyjnej,
- co z rynnami i rurami spustowymi jeżeli mają być mocowane do krawędziaków?

Odpowiedź – wszystkie te prace do wykonania zostały opisane w opisie do krycia styropapom i należy je uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia, co do rynien i rur spustowych to wyjaśniam ,że rury spustowe pozostają , a rynny do rozbiórki i do ponownego zamontowania o dł. 150 mb i również należy je uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia.

WÓJT
Janusz Krzyśków
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

1. Firma Pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a