



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax: 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.5.2.2016

Słońsk dnia 10.06.2016

Odpowiedź na pytanie nr 2

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą :
Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Słońsku**

Ogłoszonego w BZP pod nr 62501 - 2016; z dnia 31.05.2016

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zamawiający odpowiada na zadane pytanie i wyjaśnia:

Pytanie : Bardzo Proszę podać parametry styropapy, czyli ciepłota oraz czy styropapa ma być jednostronnie laminowana czy dwustronnie ?

Odpowiedź:

STYROPAPA

Cecha	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK)	0,035
Wytrzymałość na zginanie (kPa)	≥ 150
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym (kPa)	≥ 100
Poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych (kPa)	≥ 150
PŁYTA	
Wytrzymałość połączenia papa – styropian na rozciąganie (kPa)	≥ 100
Wytrzymałość połączenia papa – styropian na działanie wody (kPa)	≥ 100
Wytrzymałość połączenia papa – styropian na działanie temp. +80°C i -20°C (kPa)	≥ 100
Wytrzymałość połączenia papa –	≥ 20

styropian na oddzianie, moment oddziania (Nmm/mm)	
---	--

Laminowana jednostronnie.

WÓJT
Janusz Krzyśków
Janusz Krzyśków

Otrzymują :

1. **Firma Pytająca**
2. **BIP**
3. **Tablica ogłoszeń**
4. **a/a**