


LEGENDA:

-  oprawa rastrowa 60x60cm ze świetłówkami LED
-  oprawa z żarówką LED z czujnikiem obecności i ruchu
-  oprawa sufitowa z żarówkami LED
-  oprawa osiedna z żarówkami LED z czujnikiem obecności i ruchu
-  wyłącznik jednobiegunowy światła
-  wyłącznik świecznikowy światła

Instalację oświetlenia wykonac przewodami YDY 3x1,5mm² oraz 4x1,5mm² jako podtyłkową ułożonymi w uprzednio przygotowanych bruzdach

UKład TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa:
samoczynne wyłączenie zasilania

Jednostka projektowa: 66- 300 Międzyrzecz- Bobowicko, ul. Tzcielska 24 tel. 502 275 009, e- mail: jacek.hajdasz@vp.pl		HAJDASZ Jacek Hajdasz	
Temat: Rozbudowa oraz przebudowa budynku przedszkola na działce nr ewid. 1518 w jedn. ewid. Słońsk		na działce nr ewid. 1518 w jedn. ewid. Słońsk	
Inwestor: Urząd Gminy Słońsk 66-436 Słońsk, ul. Sikorskiego 15		Urząd Gminy Słońsk	
Lokalizacja: Obręb Słońsk		Obręb Słońsk	
Branża: Instalacje elektryczne		Nr rys.: E3	
Nazwa rysunku: Instalacja oświetlenia- Piętro I		Skala: 1:100	
Projektant: inż. Jacek Hajdasz upr. nr LBS/0051/P/OOE/12 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	Sprawdzający: tech. Edward Wrzosek upr. nr 60/76/Gw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	Opracował: mgr inż. Paweł Szmyt	Data: 24.02.2017