



LEGENDA:

-  TP tablica rozdzielcza
-  TP/8 oprawa oświetlenia awaryjnego LOVATO 12x12cm
-  TP/31 piktogram z kierunkiem ewakuacji
-  WSG piktogram z napisem wyjście ewakuacyjne
-  WSG wyłącznik p.poż.

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać przewodami YDY 2x1,5mm² jako podtylnkową ułożonymi w uprzednio przygotowanych bruzdach

Jednostka projektowa:	HAJDASZ Jacek Hajdasz 66-300 Międzyrzecz-Bobowicko, ul. Trzcielska 24 tel. 502 275 009, e-mail: jacek.hajdasz@vp.pl		
Temat:	Rozbudowa oraz przebudowa budynku przedszkola na działce nr ewid. 1518 w jedn. ewid. Słońsk		
Investor:	Urząd Gminy Słońsk 66-436 Słońsk, ul. Sikorskiego 15		
Lokalizacja:	Obręb Słońsk		
Branża:	Instalacje elektryczne	Nr rys.:	E4
Nazwa rysunku:	Instalacja oświetlenia awaryjnego - Parter	Skala:	1:100
Projektant:	inż. Jacek Hajdasz upr. nr LBS/0051/P/OOE/12 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Szmyt
			Data: 24.02.2017