



Instalację odgromową dobudowywanej części podłączyć z instalacją istniejącą. Wykonać cztery zwody poziome dla czterech złącz K-P.

Jednostka projektowa:		<b>HAJDASZ Jacek Hajdasz</b>	
66- 300 Międzyrzecz- Bobowicko, ul. Trzcielska 24 tel. 502 275 009, e- mail: jacek.hajdasz@vp.pl			
Temat:		Rozbudowa oraz przebudowa budynku przedszkola na działce nr ewid. 1518 w jedn. ewid. Słońsk	
Inwestor:		Urząd Gminy Słońsk 66-436 Słońsk, ul. Sikorskiego 15	
Lokalizacja:		Obręb Słońsk	
Branża:		Instalacje elektryczne	
Nazwa rysunku:		<b>Instalacja odgromowa</b>	
Projektant:		Sprawdzający:	
Inż. Jacek Hajdasz		tech. Edward Wrzosek	
upr. nr LBS/0051/POOE/12		upr. nr 60/76/Gw	
w zakresie sieci I instalacji elektrycznych		w zakresie sieci I instalacji elektrycznych	
Opracował:		mgr inż. Paweł Szmyt	
Nr rys.:		E11	
Skala:		1:100	
Data:		24.02.2017	