



Nasz adres:

Urząd Gminy
Słońsk

Ul. Sikorskiego 15
66-436 Słońsk

Telefony: 0-95 757 2271 – centrala
0-95 757 2276 – wójt

0-95 757 2273 - skarbnik

0-95 757 2274 -budownictwo

Fax: 0-95 757 2268

Znak Sprawy. ZP.271.4.1.2017

Słońsk dnia 09.05.2017

Odpowiedź na pytanie nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą :

"Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Słońsku"

**Ogłoszonego w BZP pod nr ogłoszenia: 75310-2017 z dnia 27.04.2017
zmiana ogłoszenia z dnia 08.05.2017 nr 79316-2017**

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (pzp) (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zamawiający odpowiada na zadane pytanie i wyjaśnia:

Pytanie nr 1

W poz. 156 przedmiaru: „Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr.200 mm układanymi między legarami ułożonymi na stropie”

W opisie projektowym wskazano grubość 25 cm. W rysunku projektowym „PRZEK-A-A i I-I-Arkusz4” w przekroju A-A w tym samym miejscu 2 cm.

Jakiej grubości i o jakich parametrach izolacyjnych należy przyjąć do wyceny wełnę mineralną?

Odpowiedź: ocieplenie stropu n/pięciem pod podłogę z płyt OSB3 wykonać z mat z wełny mineralnej układanych w dwu warstwach grub.10cm z przesunięciem zakładów.(w przekroju w dwu miejscach pominięto"0")

Pytanie nr 2

W poz. 142 przedmiaru na posadzce piętra (na płycie kanałowej): „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa”.

Jakiej grubości i o jakich parametrach izolacyjnych należy przyjąć do wyceny wełnę mineralną?

Pytanie nr 3

W części rysunkowej projektu na rysunkach przekroji w rozwinięciu opisowym stropów wielokrotnie wymieniona jest izolacja z wełny mineralnej gr. 2 cm

Wnosimy o doprecyzowanie – Jakiej grubości, jaki materiał i o jakich parametrach izolacyjnych należy przyjąć do wyceny na poszczególnych stropach

Odpowiedź na pytanie 2 i 3 izolację na stropie nad parterem pod wylewkę betonową układać z twardych płyt grub.2cm przewidzianych do izolacji pod podłogi pływające
 $\lambda=0,039\text{W/mK}$

Otrzymują :

1. Firma Pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

WÓJT
Janusz Krzyśków
Janusz Krzyśków