



Poziom porównawczy 5,00 m n.p.m.

Oznaczenie	Długość trasy [m]	Zagłębienie osi rurociągu	Rzędna osi rurociągu [m]	Rzędna terenu istniejącego	Spadek	Materiał	Długość trasy [m]	Oznaczenie	
29	1725.71	1.70	11.20	12.90	2.4 ‰	200x18,2 PE100_SDR11_sz	1768.19	30	
30	1768.19	1.70	11.10	12.80	1.3 ‰		Pz 0,5°	1807.80	31
31	1807.80	1.70	11.05	12.75	1.0 ‰		łuk 11°	1864.91	32
32	1864.91	1.71	10.99	12.70	1.0 ‰		200x18,2 PE RC	1872.45	33
33	1872.45	1.71	10.99	12.70	2.9 ‰		200x18,2 PE100_SDR11_sz	1935.98	34
34	1935.98	1.70	10.80	12.50	6.7 ‰	Pz 0,5°	2010.35		
	2010.35	1.70	11.30	13.00	6.7 ‰				

RYS. NR		21	
Objekt : Wodociąg Lemieżyce - Krepiny			
Treść: Profil podłużny wodociągu od 29 do 34		SKALA 1: 100	
Inwestor		Gmina Słonsk ul. Sikorskiego 15; 66-436 Słonsk	
Autor opracowania		Podpis	
mgr inż. A. Foszcz		8/2000/GW	
Projektowała		Data	
mgr inż. M. Rydzyski		01.09.2015r.	
Sprawdził:		01.09.2015r.	

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod.-kan., ciepłych, wentylac. i gaz.

specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wod.-kan., ciepłych, wentylac. i gaz.