



**Oznaczenia:**

- woda zimna
- - - woda zimna do celów ppoż.
- · - woda ciepła
- · - · cyrkulacja ciepłej wody
- ⊗ zawór odcinający z kurkiem spustowym
- ⊕ termostatyczny zawór cyrkulacyjny ciepłej wody z automatyczną dezynfekcją termiczną i monitoringiem temperatury
- · - · gaz

**Uwaga:**

1. Przewody instalacji sanitarnych przy przejściu przez przegrody budowlane i progi drzwiowe prowadzić w tulejach odronnych
2. Na odgałęzieniach wody do węzłów sanitarnych zamontować zawory odcinające
3. Przewody sanitarne prowadzić w izolacji cieplnej
4. Przewody c.w. i cyr. cw układać po trasach umożliwiających kompensację wydużeń cieplnych
5. Przewody wody zimnej prowadzić w izolacji zimnochronnej
6. Przewody wody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odwodnienie rur.

**Piwnica**

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA		NR STR.:
"MODUŁ" inż. Nelia Jurasik		
66-300 Międzyrzecz ul.Maniuski 4 tel. 0957412317 n-jurasik@o2.pl		
INWESTOR	Gmina Stożek ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stożek	STADIUM
INWESTYCJA	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Europejskie Centrum Edukacji Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	<b>PW</b>
ADRES	Stożek dz. nr 1388, 1387/1 i 1477	NR RYS.:
TYTUŁ RYS.	<b>RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I GAZOWA</b>	<b>5/S</b>
PROJEKTANT	mgr inż. JOZEF ROZEWSKI upr. nr 8/91/Gw	BRANŻA
PODPIS		<b>S</b>
SPRAWDZIŁ	inż. REGINA ROGOZA upr. nr 72/76/Gw	SKALA
PODPIS		<b>1:50</b>
		DATA
		04.2015