



Kanady spalinywe na strychu zaizolowac wełna mineralna o gr. 5cm i obudowac plytami regips ognioodpornymi 2x12,5mm

Uwaga: Uwagi i oznaczenia jak na rzucie piwnic rys. nr 9/S

Poddasze

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA				NR STR.:
"MODUL" inż. Nelia Jurasik				
66-300 Miedzyrzecz ul. Maniuszki 4 tel. 0957412317 n-jurasik@a2.pl				
INWESTOR	Gmina Stożek ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stożek	STADIUM	PW	
INWESTYCJA	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Europejskie Centrum Edukacji Historycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	NR RYS.:	12/S	
ADRES	Stożek dz. nr 1388, 1387/1 i 1477	BRANŻA	S	
TYTUŁ RYS.	RZUT I PODDASZA - INSTALACJA C.O.	SKALA	1:50	
PROJEKTANT	mgr inż. JÓZEF ROZEWSKI upr. nr 8/91/Gw	PODPIS	SPRAWDZIŁ	PODPIS
			inż. REGINA ROGOZA upr. nr 72/76/Gw upr. nr 42/91/Gw	
				DATA
				04.2015