



Gmina Słońsk

66-436 Słońsk ul. Sikorskiego 15
www.slonsk.pl tel/fax 95 757 2271/95 757 2268

Słońsk, 15.07.2019

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

ZP.271.10.2019

Dotyczy : Modernizacja dróg rolniczych działka o nr ew. 815 obręb Słońsk i działka o nr ew. 123 obręb Czaplín G. Słońsk ogłoszonego w BZP pod nr. 567632-N-2019

z dnia 2019-07-01

WYJAŚNIENIA nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ)

Gmina Słońsk działając jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm., dalej PZP), przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę :

"Wykonania podbudowy w technologii RemiXingu na miejscu z zastosowaniem spoiw hydraulicznych , oraz technologii jonowymiennosci gruntów spoistych i wysadzinowych WG SST o gr 15 cm -nawierzchnia drogi zjazdów i mijanek" na wykonanie podbudowy o tej samej grubości i klasie wytrzymałości z zastosowaniem klasycznej stabilizacji spoiwami hydraulicznymi (cement, wapno) na miejscu lub z wytwórni?

Odpowiedź – Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla części II wersja wariantowa – beton wałowany technologia wykonania pkt 5

ppkt 5.2 Przygotowanie podłoża

Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa, która musi być doprowadzona do odpowiedniej nośności. Podbudowę może stanowić:

5.2.1 chudy beton,

5.2.2 grunt stabilizowany cementem,

5.2.3 kruszywo stabilizowane mechanicznie

5.2.4 RemiXingu na miejscu z zastosowaniem spoiw hydraulicznych , oraz technologii jonowymiennosci gruntów spoistych i wysadzinowych WG SST o gr 15 cm

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy jednej z wymienionych w pkt. 5 ppkt 5.2 z zachowaniem wszelkich parametrów .

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Otrzymują:

1. Firma pytająca
2. BIP
3. Tablica ogłoszeń
4. a/a

WOJT
Janusz Krzyśków

