



Witnica, dnia 2015-01-16

## WYKONAWCY

**Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego:  
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz – ulica  
Kościelna oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pyrzany”  
współfinansowana ze środków Unii w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla  
gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-  
2013.**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści dokumentów udostępnionych na stronie internetowej w ramach prowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi :

### **1. Pismo z dnia 15.01.2015 r.:**

#### **Pytanie:**

W pozycji nr 200 przedmiaru robót „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białcz” napisano : „ Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych <Kp 0%; Kz 0%; Z 0%>.

W pozycji nr 170 przedmiaru robót „Przyłącze kanalizacyjne na odcinku S.223-S2.23.1 w miejscowości Białcz – koszt niekwalifikowane” napisano „Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych < Kz 0%>.

W pozycji nr 180 przedmiaru robót „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pyrzany odcinek S2-S2.13, S2-S2.2.2, S2.5-S2.5.1, S2.9-S2.9.3, S2.9.1-S3.9.1.1, S2.9-KR napisano „Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych < Kz 0%>.

Jak należy to interpretować

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ww. pozycjach należy wycenić studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych, zgodnie z projektem budowlanym, tj. PP Ø425.

**2. Pismo z dnia 16.01.2015 r.:**

**Pytanie :**

Czy odcinek od PW 136.22 do granicy działki o dł. 8 m ma być wykonany z rury Ø 63 czy wg PT Ø 32?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że odcinek .od PW 136.22 do granicy działki o długości 4 mb należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym z rury o średnicy Ø 63.

**3. Pismo z dnia 16.01.2015 r.:**

**Pytanie :**

Czy odcinek od PW 136.27 do granicy działki o dł. 3,47 m ma być wykonany z rury Ø 63 czy wg PT Ø 32?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać odcinek od PW 136.27 do granicy działki o długości 3,49 mb, zgodnie z projektem budowlanym: z rury o średnicy Ø 32.

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
mgr Wojciech Grzeźnowski