

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NS-HK-19/2022

HK.9020.205.2022

Krosno Odrzańskie, 28 marca 2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Alicję Alejun - kierownika higieny komunalnej – przewodniczącą zespołu kontrolującego, nr upoważnienia 6/2022- stałe, Danutę Sieradzką - asystenta higieny komunalnej, członka zespołu - nr upoważnienia 5/2022- stałe.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika(-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Pułaskiego nr 3
66-600 Krosno Odrzańskie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Hala sportowo- widowiskowa
ul. Pułaskiego nr 3
66-600 Krosno odrzańskie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Ośrodek Sportu i Rekreacji
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Pułaskiego nr 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 926-162-98-13, 000658633.

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Tomasz Struk- dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli : 28 marca 2022 r. godz. 8¹⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie podlega przepisom ustawy Prawo Przedsiębiorców
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 28 marca 2022 r., godz. 9⁴⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 20 min.
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola sanitarna bieżąca. Ocena stanu sanitarno- technicznego i porządkowego pomieszczeń, urządzeń sanitarnych. Postępowanie z odpadami. Czystość bieżąca. Wyposażenie w środki czystości i dezynfekcyjne.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Dokumentacja związana z prowadzoną działalnością:
- umowa nr KPWK/DGO/74/2020 na wywóz odpadów komunalnych z dnia 02.02.2021 r.
- protokół kontroli okresowej nr 2/S/2021 z dnia 24.11.2021 r. z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Hali sportowo widowiskowej
- umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr WK/KR/Pi/138/2014 z dnia 04.08.2014 r
- protokół przeglądu i konserwacji systemu oddymiania grawitacyjnego z dnia 28.03.2022 r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
- protokół kontroli okresowej nr 2/S/2021 z dnia 24.11.2021 r. z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Hali sportowo widowiskowej.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
Działalność na terenie obiektu nadzorowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim. Uchwała nr XXXVIII/284/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim jest jednostką budżetową utworzoną na mocy Uchwały Nr XI/79/99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.11.1999 r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim prowadzi działalność z zakresu kultury fizycznej, sportu masowego i rekreacji oraz turystyki kwalifikowanej w oparciu o bazę włączonych do swoich struktur obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie.

W trakcie kontroli stwierdzono:

W kontrolowanym obiekcie znajdują się pomieszczenia:

1. Hala główna wyposażona w siedziska wykonane z tworzywa sztucznego (łącznie 492 miejsca). Boisko o wymiarach 30x48 m w 2015 roku zostało wyremontowane i odmalowane. Hala uzyskała dopuszczenie na organizację imprez dla 1 400 osób. Powierzchnie podłogi przy trybunach wyłożone jest płytkami antypoślizgowymi.
2. Sala konferencyjna oraz pomieszczenia administracji w dniu kontroli pomieszczenie Sali konferencyjnej zostało wydzielone na punkt zbiórki odzieży, darów dla uchodźców.
3. Sauna, w skład której wchodzi szatnia z oknem uchylnym, pomieszczenie z natryskiem oraz pomieszczenie ustępu dla korzystających z sauny. Ustęp wyposażony jest w miskę ustępową oraz umywalkę do mycia rąk, mydło w płynie w dozowniku wiszącym oraz ręczniki jednorazowe w podajniku. Wentylacja mechaniczna sprawna. Pomieszczenia szatni, ustępu oraz prysznic mają powierzchnie wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany pokryte farbą lateksową zmywalną. W miejscu widocznym umieszczono regulamin korzystania z sauny. Zapewniono pojemnik zamykany na odpady komunalne wyposażony w wymienny foliowy worek jednorazowy.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne dla personelu. W skład pomieszczeń higieniczno- sanitarnych wchodzi dwie szatnie na wyposażeniu których znajdowały się szafki na odzież pracowników oraz zapewnione miejsca siedzące oraz dwa ustępy z przedsionkiem wyposażone w umywalkę do mycia rąk oraz jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych. W jadalni znajduje się umywalka do mycia rąk oraz zlewozmywak dwukomorowy. Powierzchnie przy punktach czerpania wody są gładkie, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekujących. Zapewniono miejsca siedzące. Pomieszczenia te utrzymywane w stanie, który zapewnia bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich. W pomieszczeniu ustępu w dniu kontroli wentylacja mechaniczna – niesprawna.

4. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne dla korzystających z hali sportowej, w skład których wchodzi szatnie wraz z natryskami i ustępami. W dniu kontroli szatnie nr 3, 4, 5, 6 dostępne dla użytkowników, natomiast nr 1 i 2 zostały wyłączone z użytku. Pomieszczenia te przeznaczono na punkt zbiórki żywności zorganizowany i nadzorowany przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewniono powierzchnie ścian (do wysokości ok. 2m pokryte płytkami ceramicznymi, powyżej pokryte farbą zmywalną) i podłóg zmywalne, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W szatniach znajdują się okna uchylne.

- W szatniach nr 3, 4, 5 i 6 zapewniono 5 natrysków, pomieszczenia wyposażono w 6 umywalk. Przy umywalkach do mycia rąk zapewniono dozowniki z mydłem w płynie i podajniki z ręcznikami jednorazowymi. W każdym z pomieszczeń wydzielono ustępy, gdzie zapewniono wentylację mechaniczną załączaną ze światłem (pomieszczenia bez okien, oddzielone od reszty pomieszczeń ścianami o pełnej wysokości). W pomieszczeniach ustępu przy szatni nr 3, 5, 6 w dniu kontroli wentylacja niesprawna.

Ponadto na terenie hali sportowo- widowiskowej znajdują się trzy ustępy dla osób niepełnosprawnych (nr 1,2,3) wyposażone w pochwyty, miski ustępowe, umywalki do mycia rąk. Zapewniono mydło w płynie w dozownikach, ręczniki jednorazowe w podajnikach. Powierzchnie ścian i podłóg wyłożone są płytkami ceramicznymi. Wentylacja mechaniczna w dniu kontroli w jednym z ustępów (nr 1) wentylacja mechaniczna załączana ze światłem niesprawna.

Zapewniono także dwa ustępy ogólnodostępne z przedsionkiem. Obowiązuje rozdział na ustęp dla mężczyzn oraz dla kobiet i osób niepełnosprawnych. W przedsionkach znajdują się umywalki do mycia rąk, elektryczne suszarki do rąk oraz zapewniono mydło w płynie w dozowniku. W kabinie ustępowej także zamontowana jest umywalka do mycia rąk wyposażona odpowiednio. W ustępach dla kobiet zapewniono 6 umywalk do mycia rąk, 10 kabin ustępowych. W ustępie dla mężczyzn zapewniono 3 umywalki do mycia rąk, 8 kabin ustępowych, 5 pisuarów. Pomieszczenia z oknami rozwierno-uchylnymi.

W obiekcie znajduje się 8 magazynów. Magazyn środków czystości posiada podłoga oraz ściany wyłożone płytkami ceramicznymi do wysokości ok. 1,8m. Zapewniono zlew jednokomorowy z baterią do celów porządkowych. W podłożu znajduje się kratka odpływowa. W pomieszczeniu tym przechowuje się część środków czystości, dezynfekcyjnych oraz sprzęt (wózki wielofunkcyjne oraz w systemie dwuwaderekowym, stelaże do mopów, mopy). W pomieszczeniu tym wyżej wymieniony sprzęt jest myty i dezynfekowany. Przy stanowisku do mycia zapewniono przewód ułatwiający ich mycie. Zapas środków czystości i środków dezynfekcyjnych dostateczny, w asortymencie zaspokajającym potrzeby. Środki przechowywane w wyżej w wymienionym pomieszczeniu oraz

w drugim wyznaczonym do tego celu magazynie. Pozostałe magazyny zostały przeznaczone m.in. na sprzęt i inne przedmioty przeznaczone do użytku na hali.

W dniu kontroli stwierdzono zapas środków dezynfekcyjnych w opakowaniach oryginalnych z aktualnymi terminami ważności: Płyn dezynfekcyjny MERIDA POLANA DDR+ do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, mydło w płynie MERIDA Castor, płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni AntyWirus. 70% alkoholu, Trisept Max to płyn do dezynfekcji rąk, Orlen Oil płyn do dezynfekcji powierzchni, Clinex DEZOFast – środek do mycia i dezynfekcji powierzchni.

W hali sportowo- widowiskowej zatrudnione są 4 osoby sprzątające- badania lekarskie aktualne.

Obiekt podłączony jest do sieci wodociągowo- kanalizacyjnej miejskiej. Ogrzewanie pomieszczeń oraz ciepła woda przy punktach poboru z CO ogólnego budynku – kotłownia gazowa zlokalizowana jest na terenie szkoły podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza. Odpady komunalne stałe gromadzone są w pojemnikach z wkładem z worka foliowego, zbiorczo w dwóch pojemnikach o pojemności 1100l zamykanych, znajdujących się na zewnątrz budynku na terenie utwardzonym. W dniu kontroli pojemniki nieprzepełnione. Odpady odbierane są raz w tygodniu przez firmę uprawnioną- Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23, zgodnie z umową nr KPWK/DGO/74/2020 na wywóz odpadów komunalnych z dnia 02.02.2021 r. Okazano do wglądu również umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nr WK/KR/Pi/138/2014 z dnia 04.08.2014 r., zawarta z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo- Komunalnym sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23.

Na terenie obiektu prowadzone są na bieżąco przeglądy stanu technicznego obiektu budowlanego. Okazano do wglądu protokół kontroli okresowej nr 2/S/2021 z dnia 24.11.2021 r. z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Hali sportowo widowiskowej ul. Pułaskiego 3 Krosno Odrzańskie.

Przeгляд wykonany przez Zakład Usług Budowlanych Bogdan Gregor, Dychów 11a, 66-627 Bobrowice. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Prowadzone są również przeglądy klimatyzacji i wentylacji oraz systemu oddymiania. Okazano do wglądu protokół przeglądu i konserwacji systemu oddymiania grawitacyjnego z dnia 28.03.2022 r., hali sportowej przy ul. Pułaskiego nr 3 w Krośnie Odrzańskim. Przeгляд wykonany przez firmę BHPEX sp. z o.o. ul. Kożuchowska 10a, 65-364 Zielona Góra. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na terenie obiektu przestrzegany jest zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Oznakowanie graficzne zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Stan sanitarno-porządkowy kontrolowanego obiektu w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Stwierdzono:

- w pomieszczeniu ustępu dla pracowników, kabinie ustępowej przy szatni nr 3, 5, 6 oraz w ustępie dla osób niepełnosprawnych (nr 1) wentylacja mechaniczna niesprawna.

Co stanowi naruszenie przepisów:

- art. 61 w związku z art.5 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm)

- art. 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z późn. zm)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....nie nałożono.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim
Tomasz Struk
mgr Tomasz Struk

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Kierownik
Higieny Komunalnej
mgr inż. Alicja Alejun

ASYSTENT
mgr Danuta Sieradzka

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 01.04.2012

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krośnie Odrzańskim
Tomasz Struk
mgr Tomasz Struk

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
w Krośnie Odrzańskim
ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA OSiR
tel. 683835408, fax 683830624
REGON 000658633 NIP 9261629813

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....nie dotyczy.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić