




Krosno Odrzańskie, dnia 12 lipca 2022 r.

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim**

PZ.52800.15.4.3.2022.PG



DECYZJA NR 34/2022

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

**Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie**

wykonanie następujących obowiązków:

Obowiązek nr 1: dokonać okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, a sprawność techniczną przewodów potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Podstawy prawne obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.),
- § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustalam na: 05 sierpnia 2022 r.

Obowiązek nr 2: dokonać pełnego, udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

Podstawy prawne obowiązku nr 2:

- art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.),
- § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalam na: 05 sierpnia 2022 r.

Obowiązek nr 3: doprowadzić do pełnej sprawności hydranty wewnętrzne w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, a sprawność techniczną hydrantów potwierdzić protokołem.

Podstawy prawne obowiązku nr 3:

- art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.),
- § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

Termin wykonania obowiązku nr 3 ustalam na: 05 sierpnia 2022 r.

Uzasadnienie

W dniach od 31.05.2022 r. do 08.06.2022 r. na podstawie upoważnienia z dnia 27 maja 2022 r. znak PZ.52800.19.2022.PG Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3, funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządził protokół z dnia 08 czerwca 2022 r. znak PZ.52800.19.2.2022.PG. Protokół został podpisany przez Pana Tomasza Struk – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolowany budynek, ma następującą charakterystykę pożarową: budynek średniowysoki zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, o powierzchni całkowitej 3 768,5m² oraz kubaturze 26 200m³. Obiekt wyposażony jest w takie urządzenia przeciwpożarowe jak: hydranty wewnętrzne, urządzenia zapobiegające zadymieniu, przeciwpożarowy wyłącznik prądu czy też awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

1. Stosowania do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych – na ścianach hali przy trybunach znajduje się wykładzina dywanowa o nieznannej reakcji na ogień. Nie przedstawiono protokołu informującego o zabezpieczeniu materiału do niezapalnego.
2. Hydrantów wewnętrznych – hydranty wewnętrzne zgodnie z protokołem badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych są niesprawne.
3. Awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – protokół z pomiarów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie opiewa we wszystkie miejsca, w których znajduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Braki dotyczą korytarza przy siłowni, przejścia do pomieszczenia dyrektora czy też korytarza na plac od strony wschodniej.

4. Instalacji użytkowych – nie przedstawiono protokołu skuteczności wentylacji mechanicznej.
5. Hydrantów wewnętrznych – brak możliwości otwarcia pięciu szafek hydrantowych ze względu na brak kluczyka.

W związku z ujawnieniem naruszenia określonego w punkcie nr 1, pismem z dnia 20 czerwca 2022 r. znak PZ.52805.19.3.2.2022.PG oraz ujawnieniem naruszeń określonych w punktach nr 2-4, pismem z dnia 20 czerwca 2022 r. znak PZ.52805.19.3.1.2022.PG, zawiadomiono Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

Strona w trakcie postępowania nie wносиła uwag co do jego przebiegu, nie składała również dodatkowych informacji i żądań. W tej sytuacji nakazałem wykonanie obowiązków, w których mowa w sentencji niniejszej decyzji. Odnosząc się do jej treści informuję, co następuje.

Ad. Obowiązek nr 1

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3 nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej wykonanie okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08 czerwca 2022 r.

Niesprawne technicznie przewody wentylacyjne są bardzo częstą przyczyną powstania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, m.in. w związku z możliwością pojawienia się w pomieszczeniach wysokich stężeń wysoce toksycznego gazu: tlenku węgla. Żeby zminimalizować możliwość wystąpienia powyższego zdarzenia przewody powinny być poddawane okresowym kontrolom mającym na celu wykrycie ewentualnych wad i usterek.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego kontrola okresowa przewodów kominowych powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku.

Podstawą wydania niniejszego nakazu jest treść § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w którym zabroniono użytkowania instalacji (w tym przewodów wentylacyjnych) niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego.

Ad. Obowiązek nr 2

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3 wykazały, że protokół z pomiarów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego nie uwzględnia wszystkich miejsc w budynku, w których znajduje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Braki dotyczą korytarza przy siłowni, przejścia do pomieszczenia dyrektora czy też korytarza na plac od strony wschodniej. Nieprawidłowości

w powyższym zakresie zostały opisane w protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 08 czerwca 2022 r.

Instalacja oświetlenia awaryjnego, zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest urządzeniem przeciwpożarowym. Użytkowanie urządzeń przeciwpożarowych nie poddawanych przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej a przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową i Polskimi Normami, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Brak wymaganych przeglądów i konserwacji instalacji nie daje gwarancji prawidłowego jej funkcjonowania i może uniemożliwić szybkie uruchomienie urządzeń gaśniczych, tym samym zapewniając możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru lub jego ugaszenia we wczesnej fazie rozwoju.

Ad. Obowiązek nr 3

Użytkowanie niesprawnych urządzeń przeciwpożarowych, stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gdzie właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono protokół stwierdzający, że badane zawory hydrantowe przeciwpożarowe na terenie obiektu NIE SPEŁNIAJĄ wymagania wydajności oraz ciśnienia hydrodynamicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, a przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Nieskuteczna instalacja hydrantowa (w zakresie wydajności i ciśnienia) może w znacznym stopniu wydłużyć czas do podjęcia skutecznych działań gaśniczych.

Przede wszystkim wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonego przepisu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów, co w najprostszy sposób doprowadza budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3 do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym. Wykonanie obowiązków ułatwia prowadzenie ewakuacji ludzi oraz prowadzenie działań gaśniczych.

Wyznaczając terminy realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informuję, że określając terminy realizacji decyzji oraz uzależniając te terminy od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim (ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tutaj organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim
z up.
st. bryg. mgr inż. **Grzegorz Lisik**
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie – 1 egz. (ZPO)

2. a/a – 1 egz.