



Krosno Odrzańskie, dnia 30 stycznia 2023 r.

**Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Krośnie Odrzańskim  
ul. Sienkiewicza 2a**

PZ.52800.2.2.2023.PG

Egz. nr .5

## **PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach od 24 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. przez:

**mł. kpt. mgr inż. Piotra Gabrowskiego – Specjalistę Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, (nr legitymacji służbowej: 0592512)**

legitymującego/ących się upoważnieniem numer PZ.52800.2.2023.PG z dnia 10 stycznia 2023 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim,  
ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrz.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrz.	Pan Krzysztof Kamiński – Kierownik Hali Sportowo-Widowskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pan Krzysztof Kamiński – Kierownik Hali Sportowo-Widowskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Sprawdzenie wykonania Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 34/2022, znak PZ.52800.15.4.3.2022.PG z dnia 12 lipca 2022 r. oraz Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 35/2022, znak PZ.52800.15.4.3.2022.PG z dnia 12 lipca 2022 r. dla hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: hala sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.

#### **PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

##### **1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Odpowiedzialnym za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie.

##### **2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Nie dotyczy zakresu kontroli

##### **3. Organizacja ochrony ppoż.**

Nie dotyczy zakresu kontroli

##### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2022 roku (protokół z dnia 08 czerwca 2022 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.\*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja nr 34/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.

**Obowiązek nr 1:** dokonać okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, a sprawność techniczną przewodów potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

**Podstawy prawne obowiązku nr 1:** art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.) – podstawa prawna na dzień wydania decyzji administracyjnej.

**Termin wykonania: 05 sierpnia 2022 r.**

**Stan wykonania:** przedstawiono protokół nr 28/2022-05-31 z okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. Przeglądu dokonał mistrz kominiarski Eugeniusz Brychcy (dyplom nr 611/2017).

**Obowiązek nr 2:** dokonać pełnego, udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.

**Podstawy prawne obowiązku nr 2:** art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.) – podstawa prawna na dzień wydania decyzji administracyjnej.

**Termin wykonania: 05 sierpnia 2022 r.**

**Stan wykonania:** przedstawiono protokół z pomiarów ochronnych przeciwpożarowego wyłącznika prądu nr BHPEX/E – 0007 - 2023 z dnia 15 lipca 2022 r. Przeglądu dokonał kierownik serwisu gaśnic i urządzeń

przeciwpożarowych BHPEX Sp. z o. o. Tomasz Marzec (upr. nr E/405/4943/18 D/405/4942/18)

**Obowiązek nr 3:** doprowadzić do pełnej sprawności hydranty wewnętrzne w budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, a sprawność techniczną hydrantów potwierdzić protokołem.

**Podstawy prawne obowiązku nr 3:** art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.). – podstawa prawna na dzień wydania decyzji administracyjnej.

**Termin wykonania: 05 sierpnia 2022 r.**

**Stan wykonania:** przedstawiono protokół badania wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych z dnia 15 lipca 2022 r. Przeglądu dokonał kierownik serwisu gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych BHPEX Sp. z o. o. Tomasz Marzec.

Decyzja nr 35/2022 z dnia 12 lipca 2022 r.

**Obowiązek:** usunąć palną (dywanową) okładzinę ścian, usytuowaną na ścianach hali przy trybunach budynku hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim ul. Pułaskiego 3 lub zabezpieczyć ją do reakcji na ogień jako trudnozapalna.

**Podstawy prawne obowiązku:** art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 z późn. zm.), § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719 z późn. zm.). § 258 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225) – podstawa prawna na dzień wydania decyzji administracyjnej.

**Termin wykonania: 30 września 2022 r.**

**Stan wykonania:** Przedstawiono protokół z impregnacji ogniochronnej z dnia 20 listopada 2022 r. informujący o klasyfikacji wyrobu do niezapalnej. Impregnacji dokonał kierownik serwisu gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych BHPEX Sp. z o. o. Tomasz Marzec.

## **5. Czynności zabronione**

Nie dotyczy zakresu kontroli

## **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie dotyczy zakresu kontroli

## **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie dotyczy zakresu kontroli

## **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Nie dotyczy zakresu kontroli

## **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

Nie dotyczy zakresu kontroli

## **10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Nie dotyczy zakresu kontroli

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie dotyczy zakresu kontroli

**12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

Nie dotyczy zakresu kontroli

**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

Nie dotyczy zakresu kontroli

**WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI**

1.	-	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
----	---	--

Inne ustalenia: stwierdzono wykonanie Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 34/2022, znak PZ.52800.15.4.3.2022.PG z dnia 12 lipca 2022 r. oraz Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim nr 35/2022, znak PZ.52800.15.4.3.2022.PG z dnia 12 lipca 2022 r.

**14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na CZTERECH stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

**KIEROWNIK  
Hali Sportowo-Widowskiej  
w Krośnie Odrzańskim**

.....  
**Wojciech Kamiński**  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)