

	Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN SS CT J LED, jednostronna, naścienna 29 szt.
	Oprawa kierunkowa PRIMOS SGN DS CT J LED, dwustronna, nasufitowa lub zawieszana 10 szt.
	Oprawa oświetlająca CRYSTAL SU AR CT 1C LED4, natynkowa 7 szt.
	Oprawa oświetlająca CRYSTAL SU RO CT 1C LED4, natynkowa 66 szt.
	Oprawa oświetlająca CRYSTAL SU RO CT 1C LED6, natynkowa 11 szt.
	Oprawa oświetlająca PRIMOS CLA CT 1C LED2 T, natynkowa + term. H-323 6 szt.

	PI05		PI22
	PI06		PI23
	PI15		PI24
	PI17		PI25
	PI18		PI26
	PI21		PI27

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie PRIMOS W 122/ KWADRA SIDE zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

	Wyłącznik światła schodowy IP 44 P/T
	Wyłącznik światła IP 44 P/T
	Wyłącznik światła świecznikowy IP 44 P/T
	LED NT 4500 840 (3700 lm; 37.0 W) - 48 szt
	LED nt IP 65 47 W lm 4300 -44 szt.
	Siatka do oprawy LED

PRACOWNIA PROJEKTOWA
www.antel.home.pl
AL.Jaśnogórska 106, 65-120 Zielona Góra
tel:+48 068 451 91 60 fax:+48 068 451 91 64

NAZWA OPRACOWANIA:	PROJEKT INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W Budynku głównym Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie		SKALA: 1: 100
ADRES:	**Park Chopina 2, 66-200 Świebodzin**		DATA 12.2017r.
INWESTOR:	Zespół Szkół Ogólnokształcących **Park Chopina 2, 66-200 Świebodzin**		
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat instalacji AW - PARTER		
AUTOR-GŁÓWNY: PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Mejnartowicz	LBS/0046/POOD/13	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Tatarczuk		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		NR RYS.	ELE-2