

STAROSTWO POWIATOWE

66-200 Świebodzin
ul. Kolejowa 2

Świebodzin 08.07.2020 r.

PEZ.272.1.8.2020.BN

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym**

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1210F na odcinku Szczaniec – Dąbrówka Wlkp.” Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe odpowiada:

Pyt. 1. Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie innych pali zamiast zaprojektowanych w dokumentacji technicznej pali fi 600 z pozostawioną osłoną z rury stalowej?

Odp. 1. Dopuszcza się wykonanie pali w innej technologii przy zachowaniu odpowiedniej nośności.

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Zarządzania
Projektami Europejskim
i Zadaniem Publicznym
Bogdan Nowakowski