



Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie
ul. Młyńska 37 66-200 Świebodzin
NIP 927 00 09 205 Skrytka pocztowa nr 3
KRS 0000032476 SR Zielona Góra, Regon 970327589
Zarząd jednoosobowy Leon Ciesielski Prezes Zarządu
Kapitał Zakładowy 25 113 900,00 PLN

www.zwkiuk.swiebodzin.pl

e-mail: sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl

telefony : Sekretariat/fax : 68 3822411, 68 3822412, 68 3822623, 68 3823243, 68 4750870, 68 4750871

Konto: BZ WBK S.A. Oddział Świebodzin nr 5610901593000000059015463,
PKO BP S.A. Oddział Świebodzin nr 13102054020000010200216184

Wasz znak :
Z dnia : 10.05.2016 r. (wpłynęło 17.05.2016 r.)

Świebodzin, dnia 20.05.2016r.
Nasz znak : DUR/U/ 418 /2016

**Zespół Projektowo Nadzorczy
Budownictwa Komunalnego
„PROGAMP” Paweł Ratuś
ul. Przylep-Gronowa 3
65-015 Zielona Góra**

Dotyczy : Remontu nawierzchni ul. Poznańskiej w m. Świebodzin.

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie uzgadnia zadanie pn. „Remont nawierzchni ul. Poznańskiej w m. Świebodzin ” w zakresie kolizji z urządzeniami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z następującymi uwagami:

1. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń sanitarnych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
2. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie urządzeń sanitarnych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz telefon kontaktowy.
3. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń sanitarnych należy wykonać zgodnie z RM z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP.
4. Istniejące uzbrojenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy podnieść do wysokości projektowanych nawierzchni na koszt inwestora przy użyciu odpowiednich (atestowanych) materiałów.
5. W przypadku natrafienia na urządzenia sanitarne nie naniesione na planie, należy o tym natychmiast powiadomić ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie.
6. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami sanitarnymi kanalizację deszczową należy układać w rurze osłonowej oraz należy zachować w stosunku do istniejących urządzeń sanitarnych odległości w pionie i poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń urządzeń sanitarnych w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które by w przyszłości powstać mogły na skutek prowadzonych robót.