

**Gmina Dąbie**  
**ulica Szeroka 4**  
**66-615 Dąbie**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: **Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Szczawnie, Gmina Dąbie, woj. lubuskie. Numer ogłoszenia: 27299 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013**

W odpowiedzi na skierowanie do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) informujemy:

#### Wyjaśnienia

#### Pytania:

- 1.W SIWZ opis zadania są opisane nastę roboty: wymiana bramy, osłona śmietnikowa W/g karty katalogowej ,utwardzenie (kostka POL-BRUK)wjazdu do garażu. Na w/w roboty brak jest wyceny w kosztorysie Inwestorskim.
- 2.Brak wyceny robót wod-kan.(kratki, przyłącza itp.)
- 3.Pozycja nr32 kosztorysu inwestorskiego -ocieplenie ścian zew.(NNRNKB 202 2608-02) w nakładach nie przewiduje mocowania płyt styropianowych kołkami do ścian, oraz określa grubość płyt styropianowych na 5,0 cm,a w opisie podane jest minimalna grubość:10 cm.

#### Odpowiedzi:

- ad.1 i 2. Projekt nie przewiduje robót ujętych w pkt. 1 i2 za wyjątkiem montażu kratki ściekowej - podłączenie w zakresie inwestora.
- ad.3. W projekcie i kosztorysie w poz.32 przewidziano styropian grubości 10cm., co jest potwierdzone w zestawieniu materiałów. Kołki do montażu styropianu występują w materiałach pomocniczych.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Wójta  
Katarzyna Turczyniak  
SEKRETAZ GMINY

Kierownik Zamawiającego

#### Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa WWW.bip.dabie.pl
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbie
4. a/a