



Gmina Kozuchów

Kozuchów, dnia 28 marca 2013 roku

Do wszystkich wykonawców postępowania nr OR.271.2.2013

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Kozuchowie”

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym w/w postępowania Gmina Kozuchów informuje:

Pytanie:

Czy zgodnie z punktem 1.2.3.2 Programu funkcjonalno-użytkowego (str. 21) Inwestor dopuszcza zastosowanie w projekcie i budowie energooszczędnej technologii lekkiego szkieletu stalowego?

Odpowiedź: Nie. W związku, iż inwestycja jest przewidziana w terenie podlegającym ochronie konserwatorskiej, projektowane obiekty mają nawiązywać swym charakterem do obiektów historycznych i otaczającej zabudowy. Inwestor jednoznacznie określił wstępne parametry techniczne- i jednym z nich jest to, że obiekty mają być murowane w technologii tradycyjnej.

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową część formalną PFU o następujące uzgodnienia:

1. Z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ZN.5142.110.2011[mKoz]
2. Warunki przyłączeniowe do sieci gazowej.
3. Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej.
4. Decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu indywidualnego.
5. Decyzja o lokalizacji celu publicznego.

BURMISTRZ

Andrzej Ogrodnyk



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

