



# Gmina Kozuchów

Kozuchów, dnia 09 maja 2014 r.

Do wszystkich Wykonawców  
postępowania nr OR.271.9.2014

OR.271.9.2014

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1048F ul. Kraszewskiego nr OR.271.9.2014

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 30 kwietnia 2014 roku Gmina Kozuchów, informuje:

Pytanie:

Wykonawca zwraca się z o wyjaśnienie rozbieżności jaka kostkę powinien wycenić w celu wykonania:

- 1) Chodnika (ścieżki rowerowe) w ilości 5 386,0 m<sup>2</sup> - tj. betonową kostkę brukowaną wibroprasowaną grubości 8 cm, kolorową, typu starobruk lubuski lub równoważną czy kostkę brukową betonową gr. 8 cm kolorową typu np. Holland?
- 2) Zatoki postojowe i parkingi w ilości 1 255,50 m<sup>2</sup> - tj. betonowa kostkę brukową wibroprasowaną grubości 8 cm, kolorową, typu starobruk lubuski lub równoważną czy kostkę brukową betonową gr 8 cm kolorową typ np. Holland?
- 3) Wjazdów w ilości 841,5 m<sup>2</sup> - tj. betonową kostkę grubości 8 cm koloru czerwonego np. typu Holland (wg SIWZ i przedmiaru) czy betonowa kostkę brukową typu starobruk lubuski lub równoważną kolorową, grubości 8 cm (wg opisu technicznego projektu budowlanego)

Odpowiedź:

Wobec rozbieżności występujących w dokumentacji projektowej, SIWZ i przedmiarze co określenia kostki jaka wykonawca powinien przyjąć do wyceny Zamawiający informuje:

- 1) Chodniki powinny być wykonane z kostki betonowej o grubości 8 cm, wymiarach 10x20cm, koloru żółtego,
- 2) Ścieżki rowerowe z kostki betonowej o grubości 8 cm, wymiarach 10x20cm, koloru czerwonego,
- 3) Wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm, wymiarach 20x10cm, koloru grafitowego
- 4) Miejsca postojowe z kostki betonowej typu Eko-Kwadrat o grubości 8cm, wymiarach 20x20cm, koloru grafitowego

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**BURMISTRZ**

Andrzej Ogrodnik