



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 17 lipca 2014

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr OR.271.14.2014

OR.271.14.2014

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont zamku” nr OR.271.14.2014

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 15 lipca 2014 roku Gmina Koźuchów, informuje:

Pytanie 1:

Taśma ołowiowa ma być naklejona na szybę z obu stron (czyli ma być samoprzylepna)? Jak tak, to proszę o podanie szerokości taśmy, koloru oraz czy profil tej taśmy ma być płaski czy owalny?

Odpowiedź:

Taśma samoprzylepna o szerokości 9 mm, kolorze naturalnym i profilu owalnym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z upoważnienia
Adam Żyrolis
ZASTĘPCA BURMISTRZA



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

