



Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia 21 LIP 2014

Do wszystkich Wykonawców
postępowania nr OR.271.14.2014

OR.271.14.2014

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont zamku” nr OR.271.14.2014

W związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 17 lipca 2014 roku Gmina Koźuchów, informuje:

Pytanie 1:

Proszę o odpowiedź, które kraty należy poddać renowacji, a które wykonać nowe. Proszę o zamieszczenie rysunku balustrady.

Odpowiedź:

Wszystkie kraty należy wykonać nowe, projekt nie przewiduje renowacji starych.

Wypełnienie balustrady należy wykonać zgodnie ze wzorem przyjętym dla krat rysunek nr 11 projektu budowlanego „detal kraty okiennej” z prętów 15/15mm. Pochwyt balustrady należy wykonać z rury stalowej fi 50 zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 3.2.7 projektu budowlanego.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. BURMISTRZA
Adam Żyrolis
ZASTĘPCA BURMISTRZA




PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gmina