



# Gmina Koźuchów

Koźuchów, dnia .....23 lipca 2014.....

Do wszystkich Wykonawców  
postępowania nr OR.271.14.2014

OR.271.14.2014

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja śródmieścia Koźuchowa – remont zamku” nr OR.271.14.2014

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 17 lipca 2014 roku Gmina Koźuchów, informuje:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót poz. 10 (KNR 19-01 0807-02) opisano prace jako wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-cementowej o pow. Ponad 5m<sup>2</sup> na ścianach płaskich. Opis techniczny prac w poz. 3.2.6 oraz decyzja konserwatorska (poz. 1 r), s), t)) wymaga wykonania tynków na wzór barokowych – szlachetnych o określonej fakturze o znacznie większym nakładzie pracy wykonania. Jak uwzględnić te rozbieżności.

Odpowiedź:

W katalogach nie ma tynków barokowych. Tynki te należy wycenić sobie przez zastosowanie odpowiednich współczynników.

Pytanie 2:

W której pozycji obmiaru zamieszczono wykonanie profili ciągnionych parapetów okiennych?

Odpowiedź:

W poz.13.

Pytanie 3:

W pozycji 14 zastosowano w przedmiarze analogię dla wykonania impregnacji hydrofobowej i wpisano nazwę materiału SARSIL H-15 – w dokumentacji technicznej oraz decyzji konserwatorskiej nie występuje taka nazwa. Jak postępować przy wycenie zastosowanych materiałów do impregnacji?

Odpowiedź:

W opisie technicznym podano: "preparat hydrofobizacyjny np. Ispo Fassadenschutz Bs 290 lub analogicznej klasy". Sarsil H-15" jest preparatem polskim analogicznej klasy.

Pytanie 4:

Projekt (poz. 3.2.8) i decyzja konserwatorska (poz,1y) przewidują malowanie okien pozornych w zamurowanych otworach okiennych – występują znacznie większe nakłady przy malowaniu takich detali. Brak w przedmiarze podstawy do wyceny tego elementu. Jak uwzględnić nakłady na wykonanie tego elementu?

Odpowiedź:

Do malowania tych powierzchni można zastosować odpowiedni współczynnik zwiększający.




PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie  
Warte zachodu

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie 5:

Jakie konkretne elementy parapetów i gzymsów ujęte zostały w obmiarze poz. 30?

Odpowiedź:

**Wszystkie pokryte blacha miedzianą.**

Pytanie 6:

Wizja lokalna której dokonaliśmy na miejscu wykazuje, że w otworach okiennych występują parapety z piaskowca na które nałożono warstwy zapraw i wykonano profile parapetów.

Czy Inwestor nie przewiduje odtworzenia parapetów z piaskowca?

Odpowiedź:

**Istniejące parapety z piaskowca należy oczyścić z zapraw cementowych uzupełnić zaprawami i pomalować w kolorze czerni jak w przypadku detalu architektonicznego.**

Pytanie 7:

Które elementy ujęte są w poz. 21 jako naprawa powierzchni poszur przypór i okien?

Odpowiedź:

**Wszystkie elementy poszurów przypór i okien.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. BURMISTRZA  
*Adam Żyrolis*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA