



Gmina Kozuchów

Kozuchów dnia, 01 CZE 2016

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr FI.271.3.2016

FI.271.3.2016


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kozuchowie.”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw syntetycznych z wytrzymałością na rozdzieranie min. 125N. Minimalna wartość wytrzymałości na rozdzieranie według wymagań Instytutu Techniki Budowlanej dla wykładzin sportowych typu „sztuczna trawa” wynosi min. 70N.

Poniżej tabela Instytutu Techniki Budowlanej z podanymi wymaganiami:

 ZURT-15/VIII.22/2012 str. 10/16

c.d. Tablicy 2

Poz.	Właściwości	Wymagania	Metoda badania
1	2	3	4
5	Masa powierzchniowa, g/m ²	wartość deklarowana przez producenta ± 10%	p. 6.6.4
6	Masa liniowa pęczka (kępki) włókien, dtex	wartość deklarowana przez producenta ± 10%	p. 6.6.5
7	Grubość włókna, μ	wartość deklarowana przez producenta ± 5%	p. 6.6.6
8	Siła wyciągania pęczka (kępki), N	≥ 35	p. 6.6.7
9	Wytrzymałość na rozciąganie (w stanie dostawy), N/mm	≥ 25	p. 6.6.8
10	Wydłużenie względne przy zerwaniu (w stanie dostawy), %	≥ 12	p. 6.6.8
11	Wytrzymałość na rozdzieranie, (w stanie dostawy), N	≥ 70	p. 6.6.9
12	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych:		
	– wygląd po badaniu	bez zmian	p. 6.6.10
	– wytrzymałość na rozciąganie, MPA	wynik nie może się różnić o więcej niż 20% od wyniku badania w stanie dostawy	p. 6.6.8
	– wydłużenie względne przy zerwaniu, %	wynik nie może się różnić o więcej niż 20% od wyniku badania w stanie dostawy	p. 6.6.8
13 ¹⁾	Odporność na sztuczne starzenie: – kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 4	p. 6.6.11
14 ²⁾	Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych, dni	≤ 28	PN-EN ISO 16000-9
15 ²⁾	Reakcja na ogień	według deklaracji producenta	PN-EN 13501-1
16	Zawartość metali ciężkich	według deklaracji producenta	DIN SPEC 18035-7

¹⁾ dotyczy wykładzin przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych
²⁾ dotyczy wykładzin przeznaczonych do zastosowań wewnętrznych

Trwałość wykładziny oraz czas jej przydatności do zastosowania powinny być deklarowane przez producenta.

Odpowiedź:

Minimalne parametry dotyczące trawy syntetycznej Zamawiający określił w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający nie przewiduje zmian w przywołanych wyżej dokumentach.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. BURMISTRZA

Kazimierz Pońkvia
SEKRETARZ GMINY

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)